

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Commune de Tergnier
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 350 000 euros
<b>Référence :</b>	T2103
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le mercredi 06 janvier 2021 à 06:20:01
<b>Date de clôture :</b>	Le vendredi 12 février 2021 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	Rénovation et mise aux normes de l'accueil et de la petite salle de cinéma &quot;Le Casino&quot;, 7 rue Marceau à Tergnier
<b>Descriptif :</b>	Rénovation et mise aux normes de l'accueil et de la petite salle de cinéma &quot;Le Casino&quot;, 7 rue Marceau à Tergnier

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

#### Questions / Réponses

[ 01/02/2021 à 15:55:35 ] Bonjour

Suite à l'analyse de l'appel d'offre et à la visite sur site, pourriez-vous nous confirmer que les entrées d'air neuf en toiture ne doivent pas être réchauffées(environ 2000m3/h d'air frais).

Nous craignons un très grand inconfort sous les bouches et également de réaliser une installation énergivore. Ne serait-il pas préférable d'installer une ventilation double flux avec un préchauffage électrique de l'air neuf ?

[ 02/02/2021 09:14:55 ] Bonjour,

L'air neuf sera "naturellement" réchauffé/rafraîchi dans la mesure où, conformément au schémas figurant à la planche "projet", les flux d'air frais s'associent au flux des batteries de chauffage/rafraîchissement. Il convient également de souligner que, conformément au CCTP le dispositif d'extraction doit être équipé d'un régulateur de débit.

Bien cordialement.

[ 21/01/2021 à 10:24:46 ] Bonjour,

Le terme réhausse est une demande que les fauteuils des rangs 4 à 7 s'adaptent à la pente ?

Cordialement

## Questions / Réponses

---

[ 22/01/2021 10:16:34 ] Bonjour,

*Il s'agit en fait de pouvoir régler la hauteur des sièges de sorte à assurer un dégagement de tête conforme aux recommandations CNC.*

*Bien cordialement.*

[ 19/01/2021 à 11:40:48 ] Bonjour,

Pouvez-vous me préciser comment vous souhaitez positionner la réhausse des rangs 4 à 7 ?

Merci par avance.

Cordialement

[ 20/01/2021 10:53:54 ] Bonjour,

*Telle une embase, la réhausse est à positionner entre le pied du fauteuil et le sol.*

*De préférence métallique, elle est solidaire du pied de fauteuil par l'intermédiaire des dispositifs de fixation ancrés au sol.*

*Bien cordialement.*

[ 11/01/2021 à 11:57:26 ] Bonjour,

Pour les lots 1 et 2, y a t il une visite obligatoire ?

Cordialement

[ 11/01/2021 17:48:52 ] Bonjour,

*Pour tous les lots:*

*Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.*

*Les conditions de visites sont les suivantes :*

*Prendre rendez-vous auprès de Monsieur Philippe Caqueret, responsable bâtiments aux services techniques : 03.23.57.07.75 ou par courriel : [servicestechniques@ville-tergnier.fr](mailto:servicestechniques@ville-tergnier.fr)*