

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Tergnier
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	T2103
Date de mise en ligne :	Le mercredi 06 janvier 2021 à 06:20:01
Date de clôture :	Le vendredi 12 février 2021 à 12:00:00
Titre :	Rénovation et mise aux normes de l'accueil et de la petite salle de cinéma "Le Casino", 7 rue Marceau à Tergnier
Descriptif :	Rénovation et mise aux normes de l'accueil et de la petite salle de cinéma "Le Casino", 7 rue Marceau à Tergnier

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[01/02/2021 à 15:55:35] Bonjour

Suite à l'analyse de l'appel d'offre et à la visite sur site, pourriez-vous nous confirmer que les entrées d'air neuf en toiture ne doivent pas être réchauffées(environ 2000m3/h d'air frais).

Nous craignons un très grand inconfort sous les bouches et également de réaliser une installation énergivore. Ne serait-il pas préférable d'installer une ventilation double flux avec un préchauffage électrique de l'air neuf ?

[02/02/2021 09:14:55] Bonjour,

L'air neuf sera "naturellement" réchauffé/rafraîchi dans la mesure où, conformément au schémas figurant à la planche "projet", les flux d'air frais s'associent au flux des batteries de chauffage/rafraîchissement. Il convient également de souligner que, conformément au CCTP le dispositif d'extraction doit être équipé d'un régulateur de débit.

Bien cordialement.

[21/01/2021 à 10:24:46] Bonjour,

Le terme réhausse est une demande que les fauteuils des rangs 4 à 7 s'adaptent à la pente ?

Cordialement

Questions / Réponses

[22/01/2021 10:16:34] Bonjour,

Il s'agit en fait de pouvoir régler la hauteur des sièges de sorte à assurer un dégagement de tête conforme aux recommandations CNC.

Bien cordialement.

[19/01/2021 à 11:40:48] Bonjour,

Pouvez-vous me préciser comment vous souhaitez positionner la réhausse des rangs 4 à 7 ?

Merci par avance.

Cordialement

[20/01/2021 10:53:54] Bonjour,

Telle une embase, la réhausse est à positionner entre le pied du fauteuil et le sol.

De préférence métallique, elle est solidaire du pied de fauteuil par l'intermédiaire des dispositifs de fixation ancrés au sol.

Bien cordialement.

[11/01/2021 à 11:57:26] Bonjour,

Pour les lots 1 et 2, y a t il une visite obligatoire ?

Cordialement

[11/01/2021 17:48:52] Bonjour,

Pour tous les lots:

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.

Les conditions de visites sont les suivantes :

Prendre rendez-vous auprès de Monsieur Philippe Caqueret, responsable bâtiments aux services techniques :
03.23.57.07.75 ou par courriel : servicestechniques@ville-tergnier.fr