REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU SANON
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	ASSNMT-BURES
Date de mise en ligne :	Le lundi 17 avril 2023 à 11:20:01
Date de clôture :	Le mardi 30 mai 2023 à 12:00:00
Titre :	Mise en conformité de l'assainissement communal à BURES
Descriptif :	Marché de travaux assainissement : réseaux d'assainissement / STEP / Electromécanique

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[04/05/2023 à 10:27:07] Bonjour,
Pouvez confirmer le volume de la chasse ainsi que les épaisseurs des couches de filtration du filtre planté de roseaux (discordance entre CCTP, plan et BPU) ?
En vous remerciant d'avance.

[17/05/2023 10:17:17] • L'ouvrage de chasse
- Volume de bâchées minimal : 1,85 m3
- Différence entre l'entrée de la chasse et la sortie (avec le calage du DCE) : 70 cm maxi.
(le volume de 2,1 m3 indiqué dans le CCTP correspond à un ouvrage type d'un forunisseur)

• Les épaisseurs des couches du filtre à prévoir :
- Matériaux filtrants : 60 cm
- Matériaux de transition : 15 cm mini.
- Matériaux drainants : 15 cm mini.

Les cubatures dans le DQE correspondent à ces épaisseurs.