

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Commune de Tergnier
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
<b>Référence :</b>	T2412
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le jeudi 04 avril 2024 à 10:20:01
<b>Date de clôture :</b>	Le mardi 14 mai 2024 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	Remplacement de chaudières et de la Gestion Technique Centralisée pour divers bâtiments de la Ville de Tergnier
<b>Descriptif :</b>	Le présent marché a pour objet les travaux de remplacement de chaudières et de la Gestion Technique Centralisée pour différents bâtiments communaux de la Ville de Tergnier . Les spécifications techniques sont indiquées dans le DCE et notamment le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), les documents qui lui sont annexés, et les Cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F).

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

#### Questions / Réponses

[ 16/04/2024 à 14:43:48 ] Bonjour,

Concernant la chaufferie de l'Odyssée, pouvez-vous nous confirmer le nombre de pompes doubles à remplacer ( 4 ou 5 ?).

Pouvez-vous nous confirmer la limite de prestation pour le raccordement des condensats sur les EU.

Pouvez-vous nous confirmer le type de fumisterie à valoriser ( ventouse ou conduit de fumée vertical)

Pouvez-vous nous confirmer la limite de prestation pour la dépose du conduit de cheminée existante et travaux de calfeutrement et étanchéité associé?

Concernant les chauffe-eau thermodynamiques des chaufferies de L'Odyssée et la Maison de la petite enfance, pouvez-vous confirmer le type d'installation à prévoir (sur air ambiant ou gainé sur air extérieur?)

Merci d'avance.

## Questions / Réponses

---

[ 17/04/2024 09:31:00 ] Bonjour,

Concernant la chaufferie de l'Odyssée, je vous confirme que le nombre de pompes doubles à remplacer est 5.  
Pour la limite de prestation pour le raccordement des condensats sur les EU, une attente EU sera effectuée par les services techniques.

Pour le type de fumisterie à valoriser, c'est ventouse

Pour la limite de prestation pour la dépose du conduit de cheminée existante et travaux de calfeutrement et étanchéité associé, ce sera effectuée par les services techniques.

Concernant les chauffe-eau thermodynamiques des chaufferies de L'Odyssée et la Maison de la petite enfance, pouvez-vous confirmer le type d'installation à prévoir :

Il n'y en a que pour le site de l'Odyssée, celui de la maison de la petite enfance a été retiré du CCTP, c'était une erreur de frappe.

Il faut donc pour l'Odyssée la fourniture et pose d'un ballon thermodynamique d'une capacité d'environ 270 litres à air ambiant.

Cordialement