

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Commune de Epinal
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
<b>Référence :</b>	24VE018
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le lundi 08 avril 2024 à 16:00:49
<b>Date de clôture :</b>	Le lundi 06 mai 2024 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	Travaux de reconstruction et transformation d'un logement sinistré en locaux scolaires à l'école maternelle Saint-Laurent
<b>Descriptif :</b>	<p>L'opération comprend des travaux de création d'un emplacement PMR, de démolition, de maçonnerie et de divers aménagements intérieurs (charpente traditionnelle, de plancher et pose de mur ossature bois ; pose de couverture zinc et reprise de zinguerie ; pose de menuiseries extérieures PVC, bois et brise soleil ; travaux de plâtrerie et d'installation de faux plafonds ; divers travaux de menuiseries intérieurs bois (portes, plancher, mobilier...); pose de radiateurs et de sanitaires ; travaux d'électricité (points lumineux, appareils d'éclairage, alimentation spécialisée, sécurité incendie) ; pose de revêtements de sols souples y compris chape, de carrelage et de faïence ; pose d'une passerelle métallique et de main courante ; travaux de peinture intérieure et extérieure...).</p> <p>L'opération de travaux est allotie, possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Elle prévoit une variante obligatoire sur le lot n°2 VRD/gros œuvre (nettoyage et rejointoiement à pierres vues façon de joints beurrés sur murs moellons).</p>

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses
----------------------

## Questions / Réponses

[ 19/04/2024 à 09:46:50 ] Bonjour

Concernant le poste alarme incendie, il est indiqué reprise sur centrale de type 4. Vous nous avez indiqué marque NUGELEC. Cependant, nous aurions également besoin de connaître le modèle.

Egalement il est demandé :

Ajout de détecteurs optiques et d'indicateur d'action, incompatible avec EA de type 4.

=> Y a t'il de la détection d'optique sur alarme technique?

Merci.

---

[ 22/04/2024 10:16:36 ] Madame, Monsieur,  
Veuillez trouver ci-dessous les réponses :

1. Concernant le poste alarme incendie / centrale de type 4 : C'est une NUGELEC T4 1B DM réf : NUG31217.
2. Concernant la détection d'optique sur alarme technique : Non, il n'y a pas besoin de détecteur de ce type (car non compatible), ceci est une erreur.

Salutations cordiales

Le service des marchés publics

[ 17/04/2024 à 09:21:13 ] Bonjour

Vous serait-il possible de nous indiquer la marque du matériel existant pour :

- Alarme incendie avec détection optique
- Vidéophonie.

Merci.

---

[ 17/04/2024 16:34:15 ] Bonjour,

Suite à une question, les matériels suivants sont de marque :

- NOGELEC pour l'alarme incendie
- AIPHONE pour la vidéophonie

Cordialement.

Le service des marchés publics.

[ 11/04/2024 à 14:55:22 ] Bonjour,

Pouvez vous préciser ce qui est demandé pour le lot 7 Plb cvc au 1-1-3-2 "thermostat d'ambiance" ? Doit on comprendre têtes thermostatiques pour les radiateurs ? Si non, merci de préciser. Merci et bonne journée

## Questions / Réponses

---

[ 11/04/2024 16:28:29 ] Bonjour,

*Suite à une question sur le lot 7 plomberie sanitaire chauffage, nous apportons la réponse suivante:*

*Les radiateurs sont bien prévus équipés de têtes thermostatiques, ce qui n'est pas incompatible avec les thermostats d'ambiance demandés à une autre ligne du descriptif (ligne 1.1.3.2).*

*Cordialement.*

*Le services des marchés publics.*

[ 09/04/2024 à 13:57:41 ] Bonjour,

Pourriez vous mettre en ligne la coupe BB' ??

Cordialement.

---

[ 11/04/2024 14:32:25 ] Bonjour,

*Suite à une question, nous vous informons qu'il n'y a pas de coupe BB, seule la coupe AA figure dans le dossier de consultation, coupe transversale sur la partie de bâtiment incendié réhabilité.*

*Cordialement.*

*Le service des marchés publics.*