

# REGISTRE DES QUESTIONS

## INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Conseil Départemental des Vosges
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
<b>Référence :</b>	T24007
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le vendredi 12 avril 2024 à 11:20:02
<b>Date de clôture :</b>	Le vendredi 17 mai 2024 à 16:00:00
<b>Titre :</b>	Réhabilitation et mise aux normes d'accessibilité des personnes handicapées au collège Joseph Julien SOUHAIT de Saint-Dié-des-Vosges - relance
<b>Descriptif :</b>	<p>La présente consultation concerne la réhabilitation et mise aux normes d'accessibilité des personnes handicapées au collège Joseph Julien Souhait de Saint-Dié-des-Vosges. Relance de la procédure consécutive à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général, d'ordre budgétaire. Le coût de réalisation des travaux, tel qu'il ressortait de l'ouverture des plis, dépassait largement le coût prévisionnel validé en phase avant-projet.</p> <p>Le projet concerne la mise en accessibilité du Collège Joseph Julien Souhait avec la réhabilitation thermique du bâtiment externat, le réaménagement de la cour et la création d'un nouveau préau en liaison avec la demi-pension. Le projet intègre également la démolition de plusieurs bâtiments et réserves SEGPA désaffectés avec le désamiantage du rez-de-chaussée du bâtiment externat.</p>

## REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

### Questions / Réponses

[ 07/05/2024 à 21:39:46 ] Bonjour,  
Merci de bien vouloir nous confirmer que la végétalisation qui était prévue sur le Préau est supprimée  
Nous vous en remercions

## Questions / Réponses

[ 13/05/2024 08:24:09 ] Bonjour,

Nous confirmons que la végétalisation du préau a été supprimée.

Cordialement.

[ 06/05/2024 à 06:44:26 ] Bonjours, les séparation entre les zones accessibles au élèves et les zones de chantier, (dans les bâtiments ainsi que dans la cour) sont attribué à quel lot ? »

[ 07/05/2024 17:08:29 ] Bonjour,

Prestation prévue au lot 04 indB - Gros Œuvre – Démolitions

- Intérieur : article « 4.10 Cloison provisoire de chantier en panneaux de bois : 4.00ml de hauteur environ »
- Extérieur : article « 4.8 Clôture de chantier métallique : 2.00ml de hauteur »

Cordialement.

[ 03/05/2024 à 09:36:27 ] Bonjour, concernant le lot 6, nous avons dorénavant la dépose de la couverture et de la charpente existante, mais à aucun moment on nous demande de mettre le bâtiment hors d'eau. Peut-on, suite à notre dépose laisser le bâtiment aux intempéries? Merci

[ 07/05/2024 19:42:03 ] Bonjour,

L'entreprise devra assurer le hors d'eau par un bâchage provisoire.  
Pour mémoire il faudra aussi prévoir d'évacuer le gravier laissé en place.

Cordialement.

[ 22/04/2024 à 16:48:56 ] Bonjour,

Concernant le lot 7 Menuiserie extérieure aluminium :  
Pouvez-vous nous indiquer le  $U_w$  des châssis ?

[ 07/05/2024 19:40:57 ] Bonjour,

$U_w < 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$

Cordialement.

## Questions / Réponses

[ 16/04/2024 à 17:31:58 ] lot 08 ITE

Bonjour,

- qui doit l'isolation enterrée des soubassements qui à priori a été retirée de notre lot ?
- pouvez confirmer l'épaisseur de l'isolant à mettre en œuvre sur les parties acrotères MOB qui est de 60 mm sur les plans détail du bureau d'étude bois ?

Cordialement

---

[ 23/04/2024 08:45:34 ] Bonjour,

*Qui doit l'isolation enterrée des soubassements qui à priori a été retirée de notre lot ? -> A charge du lot Gros œuvre*

*Pouvez-vous confirmer l'épaisseur de l'isolant à mettre en œuvre sur les parties acrotères MOB qui est de 60 mm sur les plans détail du bureau d'étude bois ? -> La zone en MOB est traitée de la même manière que la zone en béton donc les panneaux auront une épaisseur de 240 mm pour une résistance thermique  $R = 6.15 \text{ m}^2. \text{ K/W}$ .*

Cordialement

---

[ 15/04/2024 à 13:56:52 ] Bonjour,

Nous avons effectué la visite du site le 08/01/2024 lors de la 1ère remise des offres.

Devons-nous refaire la visite ?

Cordialement

---

[ 15/04/2024 14:08:26 ] Bonjour,

*Oui, sur les lots où la visite est obligatoire, celle-ci l'est pour tous les candidats, même pour ceux qui l'auraient faite pour la première consultation.*

Cordialement.

---

[ 15/04/2024 à 13:32:55 ] Bonjour,

Est-ce que la visite est indispensable puisque nous avons déjà visiter le site pour répondre au premier appel d'offres ?

[ 15/04/2024 14:07:33 ] Bonjour,

*Oui, sur les lots où la visite est obligatoire, celle-ci l'est pour tous les candidats, même pour ceux qui l'auraient faite pour la première consultation.*

Cordialement.