



REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de HAUCOURT-MOULAINÉ
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	MARCHESTRAVAUX2025ECOLEVCHEVALIE
Date de mise en ligne :	Le vendredi 21 mars 2025 à 12:40:01
Date de clôture :	Le mercredi 30 avril 2025 à 17:00:00
Titre :	RENOVATION ECOLE VICTOR CHEVALIER
Descriptif :	Rénovation complète de l'école V. Chevalier : rénovation thermique, accessibilité...

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[07/04/2025 à 08:55:18] Bonjour,

Les dates indiquées sur le planning transmis ne sont pas à jour. Selon nos informations, le premier test d'infiltrométrie est prévu pour débuter le 17/03/2025.

Pourriez-vous nous faire parvenir une version actualisée du planning reflétant les dates correctes ? Nous ne sommes pas en mesure de valider ni d'inclure dans notre dossier le planning actuel en raison de ces incohérences.

Nous vous remercions par avance pour votre attention à cette demande.

Cordialement,

Questions / Réponses

[07/04/2025 10:55:26] Madame, Monsieur, bonjour,

Voici la réponse à votre question : Le calendrier des travaux, pièce 18, vaut pour son agencement et le temps global des travaux. Il a été daté de manière théorique le jour de sa conception mais sera redaté en fonction du démarrage effectif des travaux. Les dates précises n'engagent pas l'entreprise mais la coordination des entreprises entre-elles s'impose.

Souhaitant avoir répondu à votre demande.

Bien cordialement.

Milan SARIC

[03/04/2025 à 08:16:02] Bonjour, nous aurions quelques questions concernant le lot Etanchéité.

1028: L'échafaudage n'est prévu que sur une seule façade. Existe il une raison à cela?

1029: Plusieurs sujets pour cet ouvrage de dépose repose sur le bâtiment principal.

- Est il possible de connaître l'age de cette couverture. Si cette dernière s'avère endommagée, une tel opération risque d'aggraver les choses.
- Également au vu des traces sur l'habillage en sous face des débords, il est possible que la charpente soit abimé et doivent être réparé par endroit.
- Enfin, puisqu'un ITE est prévu, il faut sans doute prévoir un remaniement et une surlongueur de toles dans tout les cas

Compte tenu de l'ampleur des travaux, nous autorisez vous à proposer directement un changement de bac pour cette toiture en option.

1003: Les procédés de toiture étanche avec isolant bois sont encore des procédés expérimentaux (Atex / ETN) et ne sont pas mentionnés dans le CCTP. Une étude approfondie pourrai également révéler des incompatibilités (support etc). Il est donc possible que nous ne puissions répondre à cet ouvrage sans quelques modifications.

Questions / Réponses

[03/04/2025 16:51:10] Bonjour Monsieur,

Vous trouverez les réponses à vos questions dans le document joint (en bleu les questions, en rouge les réponses).

Restant à votre disposition.

Bien cordialement.

Milan SARIC

[27/03/2025 à 16:02:13] Bonjour,

Est-ce normal qu'il n'y est pas de règlement de consultation.

cdt
ste apib

[27/03/2025 16:59:47] Bonjour,

Le règlement de consultation est bien dans les pièces du dossier.

Je vous mets en pièce jointe l'emplacement où vous pouvez le trouver.

Cordialement.

Milan SARIC

[24/03/2025 à 11:10:37] Madame, Monsieur,

En téléchargeant le dossier principale, on ne peut pas lire le fichier Xlsx du lot 10 étanchéité.
Pouvez-vous le renvoyer au format xlsx ou pdf?

Cordialement.

Ludovic Bélanger
EKM
0614110818

Questions / Réponses

[25/03/2025 09:30:23] Bonjour Monsieur,

En réponse à votre demande, je viens de rajouter le document en format xls et PDF.

Souhaitant avoir répondu à votre demande et restant à votre disposition.

Bien cordialement.

Milan SARIC
Mairie de HAUCOURT-MOULAINÉ
Tél. : 03.82.24.30.41