



## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Gauchy
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros HT
Référence :	AMO-2027-072-1
Date de mise en ligne :	Le lundi 07 avril 2025 à 14:00:01
Date de clôture :	Le lundi 05 mai 2025 à 14:00:00
Titre :	Construction d'un boulodrome

### REGISTRE DES QUESTIONS / REONSES REONDUES

#### Questions / Réponses

[ 24/04/2025 à 11:26:31 ] Bonjour,

Pourriez-vous nous confirmer à quel numéro de lot correspond le lot ELECTRICITE ?

Car dans le RC, c'est le lot 6 et du coup pas de visite obligatoire mais sur le CCTP le lot Electricité est indiqué en 5.

Dans l'attente de vous lire,

Cordialement.

---

[ 24/04/2025 14:26:11 ] Bonjour,

*En réponse à la dernière question posée, ce marché comprend bien 6 lots à savoir :*

- LOT1 VRD
- LOT2 GROS OEUVRE
- LOT3 CHARPENTE METALLIQUE
- LOT4 COUVERTURE / ETANCHEITE / BARDAGE
- LOT5 MENUISERIES EXTERIEURES
- LOT6 ELECTRICITE

*Les visites obligatoires sont pour les lots 1 et 6, vous trouverez donc en pièce jointe le RC modifié. Le CCTP divisé VRD / GROS OEUVRE sera envoyé prochainement.*

## Questions / Réponses

[ 17/04/2025 à 10:49:02 ] Bonjour,

Dans l'étude de sol, les calculs des fondations sont descendus à -1.20, ce qui engendre du gros béton, suivant les prescriptions générales, il faut descendre les fondations à -80 du TF, peut-on descendre les fondations à -80, ce qui limitera la quantité de gros béton

Merci d'avance

---

[ 17/04/2025 16:07:27 ] Bonjour

Veuillez trouver ci-dessous la réponse à la question :

*Il faut chiffrer selon les calculs faits dans l'étude géotechnique et prévoir une profondeur d'assise pour les massifs à 1.20m afin que toutes les entreprises chiffrent de la même façon. Si une optimisation est possible, elle ne pourra être étudiée que pendant la période de préparation.*

Cordialement

[ 10/04/2025 à 14:21:24 ] Bonjour,

Question pour le lot 3 charpente métallique : quel entre axe de pannes devons nous respecter pour le type de couverture en bâche souhaité ?

Cordialement

---

[ 18/04/2025 07:57:01 ] Bonjour

Veuillez trouver ci-dessous la réponse à la question :

*Vous devez respecter un entraxe de 2.00m entre pannes pour la couverture en toile tendue.*

Cordialement

[ 08/04/2025 à 10:04:10 ] Bonjour Madame Monsieur

Concernant le CCTP du lot charpente métallique, plusieurs types de protection anticorrosion sont évoquées en fonction des parties d'ouvrage.

Et pour les portiques, ils sont galvanisés et peints.

Merci de préciser à nouveau pour chaque parties d'ouvrage.

Cordialement.

## Questions / Réponses

[ 08/04/2025 17:11:54 ] Bonjour,

Suite à la question concernant le CCTP sur le lot Charpente technique, il faut chiffrer un acier avec laquage 2 couches minimum avec traitement anti corrosion en atelier pour l'ensemble des éléments de la charpente métallique qui sont apparents : portiques, pannes, éléments de contreventement, éléments d'assemblages, lisses de fixation du bardage, lisses de fixation des précadres, ossatures pour les différentes ouvertures. Les parties enterrées de la charpente métallique (pieds de poteaux notamment) devront faire l'objet d'un traitement de galvanisation et un goudronnage.

[ 08/04/2025 à 09:08:48 ] Bonjour Madame Monsieur

Où peut-on télécharger les pièces marché ?

cordialement.

[ 08/04/2025 10:44:21 ] Bonjour,

*Les pièces manquantes ont été ajoutées et sont disponibles au téléchargement.*

Cordialement,

[ 08/04/2025 à 08:48:07 ] Bonjour, pouvez-vous vérifier le contenu des dossiers déposés. Il semble manquer la majorité des pièces du DCE.

Merci.

[ 08/04/2025 10:44:15 ] Bonjour,

*Les pièces manquantes ont été ajoutées et sont disponibles au téléchargement.*

Cordialement,

[ 08/04/2025 à 08:47:25 ] Bonjour, dans le règlement de consultation il n'y a pas tous les éléments merci d'y regarder. Nous ne pouvons pas chiffrer de ce fait.

[ 08/04/2025 10:44:07 ] Bonjour,

*Les pièces manquantes ont été ajoutées et sont disponibles au téléchargement.*

Cordialement,

[ 08/04/2025 à 08:33:01 ] Bonjour,

Le DCE est incomplet, il ne contient seulement le Rapport Initial, pouvez-vous mettre à jour ce dossier?

Merci

## Questions / Réponses

[ 08/04/2025 10:44:01 ] Bonjour,

*Les pièces manquantes ont été ajoutées et sont disponibles au téléchargement.*

Cordialement,

[ 08/04/2025 à 08:29:48 ] Bonjour,

Dans le dossier de consultation, il n'y a que le rapport de socotec

Pouvez-vous publier les pièces du DCE SVP.

Merci

[ 08/04/2025 10:43:52 ] Bonjour,

*Les pièces manquantes ont été ajoutées et sont disponibles au téléchargement.*

Cordialement,

[ 08/04/2025 à 08:20:37 ] Bonjour,

le dossier est incomplet sur la plateforme.

Merci de bien vouloir déposer le DCE complet.

Cordialement.

[ 08/04/2025 10:43:43 ] Bonjour,

*Les pièces manquantes ont été ajoutées et sont disponibles au téléchargement.*

Cordialement,

[ 08/04/2025 à 07:02:24 ] Bonjour,

il y a que le RICT dans votre dossier de consultation,

Cordialement,

[ 08/04/2025 09:42:34 ] Bonjour,

*Les pièces manquantes ont été ajoutées et sont disponibles au téléchargement.*

Cordialement,