

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collectivité :          | Conseil Départemental des Vosges                                                                                      |
| Type d'annonce :        | Avis d'appel à la concurrence                                                                                         |
| Type de procédure :     | Appel d'offres ouvert                                                                                                 |
| Référence :             | T25007                                                                                                                |
| Date de mise en ligne : | Le vendredi 11 avril 2025 à 09:50:03                                                                                  |
| Date de clôture :       | Le lundi 19 mai 2025 à 16:00:00                                                                                       |
| Titre :                 | Travaux de reconstruction de la Maison de l'Enfance et de la Famille de Golbey                                        |
| Descriptif :            | La présente consultation concerne les Travaux de reconstruction de la Maison de l'Enfance et de la Famille de Golbey. |

Le site de la Maison de l'Enfance et de la Famille de Golbey est constitué d'un ensemble de bâtiments datant des années 1970. Le Conseil départemental a lancé une opération de reconstruction afin d'améliorer le fonctionnement général de l'établissement.

Les travaux seront réalisés en site occupé et toutes les dispositions seront prises afin de garantir la sécurité des enfants, adolescents et utilisateurs.

Les prestations des lots n°01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11 et 13 sont divisées en tranches

La numérotation des Tranches est faite à l'échelle de l'opération, et pas lot par lot.

Le délai d'affermissement des tranches optionnelles sera de 12 mois maximum avant la réception des prestations de la Tranche Ferme pour chaque lot.

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

| Questions / Réponses |
|----------------------|
|----------------------|

## Questions / Réponses

[ 25/04/2025 à 11:40:03 ] - Est-il possible d'obtenir un délai supplémentaire pour la remise de nos offres sur les lots 11 et 12 ? Nous rencontrons en effet des difficultés pour avoir des offres de prix de nos fournisseurs pendant cette période de l'année. De plus, notre cellule de chiffrage doit faire face à un surnombre d'appel d'offre pour une réponse début mai. Sans report de 2 semaines minimum, nous ne serons pas en mesure de vous fournir une offre dans les temps.

Dans l'attente de votre retour

---

[ 29/04/2025 13:14:18 ] Bonjour,

A ce stade, il n'est pas prévu de décaler la date limite de remise des offres prévue.

Cordialement.

[ 24/04/2025 à 10:17:15 ] Lot N°01B GROS ŒUVRE : pourriez vous transmettre les ratios d'armatures des éléments BA ?

L'entreprise de gros œuvre doit prévoir les frais d'étude de plans PAC, devons-nous renseigner ce prix dans le poste C.1.1 ou dans l'ensemble de nos prix unitaires ? merci.

---

[ 25/04/2025 10:14:43 ] Bonjour,

Ratios à prendre en compte :

|              |           |
|--------------|-----------|
| Semelles     | 45 kg/m3  |
| Fûts         | 80 kg/m3  |
| Longrines    | 80 kg/m3  |
| Poteaux      | 140 kg/m3 |
| Voiles béton | 70 kg/m3  |
| Poutres      | 120 kg/m3 |
| Dalles       | 18 kg/m2  |

Les plans PAC sont à prendre en compte dans les prix unitaires.

Cordialement,

[ 23/04/2025 à 17:36:46 ] Nous nous permettons de vous contacter concernant l'appel d'offres

En raison d'une étude importante et complète nous aurions besoin de temps supplémentaire pour établir notre proposition et nous souhaiterions solliciter un report de la date de dépôt des offres initialement fixée au 19.05.2025

Nous pensons qu'un délai supplémentaire de 2 à 3 semaines nous permettrait de soumettre une proposition plus complète et de meilleure qualité, conforme à vos attentes.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension

Cordialement

## Questions / Réponses

[ 24/04/2025 09:15:28 ] Bonjour,

A ce stade, il n'est pas prévu de décaler la date limite de remise des offres prévue.

Cordialement.

[ 23/04/2025 à 11:49:45 ] bonjour avez vous pu avoir les informations quand à ma question suivante ?

Question posée le 15/04/2025 :

Bonjour, pour le lot n°9, auriez vous plus d'information sur le type de caoutchouc poste C4.2.1 et C4.2.2 souhaité car si on se fie au CCTP plusieurs modèles sont possibles à des tarifs différents? merci

[ 23/04/2025 16:12:52 ] Bonjour,

Une réponse vient d'être apportée, merci de consulter le registre des questions/réponses sur la plateforme Xmarchés.

Cordialement.

[ 23/04/2025 à 11:01:23 ] Bonjour, pouvez vous remettre en ligne le plan BE Cuisine car il est impossible de l'imprimer.

D'avance merci

Cordialement

[ 28/04/2025 08:49:49 ] Bonjour,

Le plan demandé vient d'être ajouté au dossier de consultation.

Merci d'en prendre connaissance.

Cordialement.

[ 23/04/2025 à 10:28:41 ] Bonjour,

Merci de ne pas tenir compte de notre précédente question sur l'emplacement des tableaux électriques.

En effet, elle concerne un autre appel d'offre.

Cordialement.

[ 23/04/2025 10:51:01 ] Bonjour,

La question en question a été clôturée sur la plateforme Xmarchés.

Cordialement.

## Questions / Réponses

[ 23/04/2025 à 09:45:08 ] Bonjour,

Concernant le lot Electricité, les nouveaux tableaux électriques ne sont pas représentés sur les plans électricité. Pourriez-vous nous préciser leurs implantations exactes.  
Cordialement.

[ 23/04/2025 10:50:25 ] Bonjour,

Suivant votre message déposé sur la plateforme Xmarchés :

*"Merci de ne pas tenir compte de notre précédente question sur l'emplacement des tableaux électriques.  
En effet, elle concerne un autre appel d'offre."*

*Il ne sera donc pas apporté de réponse à la présente question.*

Cordialement.

[ 23/04/2025 à 08:39:12 ] Bonjour

Pour le lot 8

poste C3.1 et C7, pourriez vous nous préciser l'essence de bois souhaité. Le fournisseur propose 3 essence au choix mais le prix n'est pas du tout le même en fonction de celle-ci: Pin, Chêne, Douglas.

Dans l'attente de vous lire

cordialement

[ 23/04/2025 16:13:39 ] Bonjour,

*A prévoir pour les 2 postes cités : Essence Pin pour l'habillage acoustique mural et plafond.*

Cordialement.

[ 23/04/2025 à 07:15:26 ] Bonjour

Pour le lot 8, il est précisé dans le CCTP que les châssis vitrés donnant dans les circulation doivent être coupe feu 1/2 heure, cependant seule le châssis MV11 est décrit EI30 dans le carnet de détail et la nomenclature joint à l'offre, mais quand est il des châssis EM01, MV04, MV07..... qui semblent se trouver soit dans des circulations, soit dans des locaux ayant une communication non feu vers des circulations.

Cordialement

[ 23/04/2025 16:11:53 ] Bonjour,

*Comme indiqué dans le CCTP au paragraphe C.2. « les ensembles donnant sur les circulations seront EI30 ».  
Les châssis EM01 à EM07, MV01 à MV07, MV09 à MV11 sont donc à prévoir EI30.*

Cordialement.

## Questions / Réponses

[ 18/04/2025 à 13:56:26 ] Bonjour

Pourriez-vous nous fournir en format PDF les plans pour la partie électricité.

En vous remerciant

Bien cordialement

---

[ 28/04/2025 08:49:14 ] Bonjour,

*Les plans demandés viennent d'être ajoutés au dossier de consultation.*

*Merci d'en prendre connaissance.*

*Cordialement.*

[ 17/04/2025 à 15:48:30 ] Bonjour Lot 16 Espaces Verts,

Poste D1.6 Prairie Fleurie

il semble avoir une erreur au DQE, des arbustes sont cités dans la prairie fleurie.

Aucun éléments dans le CCTP ou annexe permet de vérifier le type de mélange spécifique, pourriez vous apporter un complément d'information s'il vous plaît?

Poste D1.8 Bandes plantées

Au cctp, une seule densité est donné pour l'ensemble vivaces, graminées et arbustes.

Aucun ratio Graminées, vivaces, arbustes n'est stipulé.

Pourriez vous apporter plus d'informations concernant les végétaux de ce poste, s'il vous plaît?

Cordialement

---

[ 28/04/2025 08:48:34 ] Bonjour,

*Poste D1.6 Prairie Fleurie*

*Le CCTP et la DPGF du lot n°16 ont été corrigées et précisées. Les documents à jour sont en ligne, merci d'en prendre connaissance.*

*Poste D1.8 Bandes plantées*

*La densité est effectivement indiquée dans le CCTP 6-7 u/m<sup>2</sup> pour l'ensemble des végétaux avec un ratio de 10% arbustes / 40% graminées / 50% vivaces*

*Poste D1.10 : talus planté : nous avons également précisé les valeurs sur les pièces jointes.*

*Cordialement.*

[ 16/04/2025 à 08:50:11 ] Bonjour

Pour le Lot 8 poste C1.9

quel type de joint anti-pince doigts souhaitez-vous?

Des joint coté paumelles rapportés ou des joint coté paumelles et serrure intégrés à la porte. type maternelles de Malerba ou équivalent.

cordialement

## Questions / Réponses

[ 23/04/2025 16:10:57 ] Bonjour,

*Le choix se porte sur des anti pince doigts intégré à la porte type maternelles de Malerba ou équivalent, qui protège des deux côtés (serrure et paumelle).*

*Il est précisé que les marques et modèles sont uniquement donnés à titre d'exemple.*

*Cordialement.*

[ 15/04/2025 à 13:51:30 ] Bonjour, pour le lot n°9, auriez vous plus d'information sur le type de caoutchouc poste C4.2.1 et C4.2.2 souhaité car si on se fie au CCTP plusieurs modèles sont possibles à des tarifs différents? merci

[ 23/04/2025 16:09:28 ] Bonjour,

*Pour le poste C.4.2.2 : classement U4P3 : Sol caoutchouc en lés de 2mm de type NORAPLAN SIGNA de chez NORA by Interface ou techniquement équivalent.*

*Pour le poste C.4.2.1 : classement U4P4 : Sol caoutchouc en dalles de 3,5mm de type NORAMENT 926 GRANO de chez NORA by Interface ou techniquement équivalent.*

*A noter que le revêtement devra être classé E2 et ne nécessitera aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.*

*Il est précisé que les marques et modèles sont uniquement donnés à titre d'exemple.*

*Cordialement.*