

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Tergnier
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	T2505
Date de mise en ligne :	Le lundi 14 avril 2025 à 17:00:01
Date de clôture :	Le lundi 19 mai 2025 à 12:00:00
Titre :	Travaux d'aménagement d'une ferme pédagogique à Tergnier
Descriptif :	La présente consultation concerne les travaux d'aménagement d'une ferme pédagogique à Tergnier. Les spécifications techniques de chaque corps d'état sont indiquées dans le DCE et notamment le Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), les documents qui leur sont annexés, et les Cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F).

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[23/04/2025 à 13:52:58] lot 7 électricité

Bonjour,

Faut-il prévoir l'interphone car il ne se trouve pas sur les plans élec et le DPGF.

Cordialement

[24/04/2025 08:34:18] Bonjour,

Oui il faut un interphone avec report sur le téléphone du gardien

Cordialement

Questions / Réponses

[23/04/2025 à 13:38:42] lot 7 électricité

Bonjour

Faut'il prévoir une alarme incendie type 4 ou type 2b ?

Cordialement

[24/04/2025 08:32:33] Bonjour,

C'est une alarme Type 4

Cordialement

[23/04/2025 à 11:48:07] Bonjour

Le réseau EU/EV sous dallage est bien à la charge du lot GO ? y compris raccordement dans les regards extérieur et le lot8 raccorde à partir de ces attentes aux sol ?

[24/04/2025 10:57:55] Bonjour,

*Oui le réseau EU/EV est bien à la charge du lot GO y compris dans les regards extérieurs.
Et oui le lot 08 raccorde à partir de ces attentes aux sols.*

Cordialement

[23/04/2025 à 11:32:47] Bonjour

Question lot 8 plomberie

-Sur les plans , on peut voir des 4 receveurs de douche, par contre dans le cctp/dpgf il n'y a rien, que doit-on chiffrer ? (receveur, paroi, vidange EU ,EF/ECS ?)
comme sur les plans il n'y a pas de canalisations pour ces receveurs si il faut les chiffrer sur quel ballon ecs doit-on les reprendre?

-on peut voir 3 éviers avec meubles (infirmierie, salle prepa nourriture et salle repos, par contre dans le cctp/dpgf on n'en demande que deux ?? (hormis séjour cuisine ou on ne doit qu'un évier)

Doit-on prendre en compte les attentes lave linge ... car elles ne sont pas demandées dans le CCTP/DPGF, quelles est leurs nombres ?

Questions / Réponses

[25/04/2025 12:00:04] Bonjour,

Pour les douches :

Les canalisations d'évacuation sont indiquées sur les plans CVC.

Il est prévu un chauffe-eau dans les sanitaires du dortoir (cumulus 300), un autre CE dans le rangement du logement et un autre dans le local PAC dans la zone « sanitaire » du personnel. Donc chaque douche et appareillage a respectivement son approvisionnement en eau chaude.

Attente Lave-linge

Une attente est à prévoir pour le lave-linge situé dans la salle de bains du logement (voir plan)

Cordialement