REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	20254AA
Date de mise en ligne :	Le mardi 15 avril 2025 à 16:50:02
Date de clôture :	Le vendredi 16 mai 2025 à 12:00:00
Titre :	Implantation d'une installation photovoltaïque de 225.225 kWc en autoconsommation sur ombrière pour le parking du centre aquatique Argona de Vouziers
Descriptif :	Implantation d'une installation photovoltaïque de 225.225 kWc en autoconsommation sur ombrière pour le parking du centre aquatique Argona de Vouziers

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[16/04/2025 à 16:21:06] Bonjour,

Concernant la structure primaire d'ombrière en acier galvanisé, Faut-il prévoir une peinture spécifique? En option ?

Détail CCTP P33:
La peinture sur ces ouvrages s’entend tous parements (Teinte au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme du fabricant).

Merci par avance,

Cordialement,

[23/04/2025 09:03:48] Aucune mise en peinture n'est demandée