

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Commune de Pont-A-Mousson
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour un montant compris entre 90 000 HT et 221 000 euros HT
<b>Référence :</b>	25ST005
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le jeudi 17 avril 2025 à 11:30:01
<b>Date de clôture :</b>	Le mardi 27 mai 2025 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
<b>Descriptif :</b>	TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE - Remplacement d'une canalisation AEP en PVC de DN 63 par une canalisation fonte de DN 100 à PONT-A-MOUSSON

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

#### Questions / Réponses

[ 25/04/2025 à 12:01:31 ] Bonjour,  
Il est prévu au marché 21 reprises de branchements dont 9 avec regards compteur or dans le DQE/BPU nous ne trouvons qu'une ligne pour les 9 regards compteur (4.2).  
Pouvez vous nous spécifier sur quelle ligne sont indiqués le reste des branchements à reprendre ?  
Est-il possible de joindre également les fiches de reprise de branchement si elles existent.  
Merci

[ 25/04/2025 14:30:32 ] Bonjour,

*Il s'agit d'une erreur de frappe. Il faut donc lire : Reprise de 12 branchements et non 21 (N° 49 ;65 ;82 ;129 ;127 ;128 ;152 ;189 ;199 rue Pont Issolé et le N° 55, 347 et 209 route de Norroy).*

*Vous trouverez ci-joint le plan du réseau AEP avec les branchements.*

*Cordialement,*