

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Communauté de Communes des Paysages de la Champagne
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour un montant inférieur à 90 000 euros HT
Référence :	2025_16
Date de mise en ligne :	Le mardi 06 mai 2025 à 17:10:01
Date de clôture :	Le lundi 02 juin 2025 à 12:00:00
Titre :	Rénovation de la conduite de vidange des réservoirs de Cerseuil
Descriptif :	<p>L'opération comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- Les installations de chantier et leur alimentation- La signalisation de chantier- Les travaux préparatoires pour la recherche des réseaux souterrains (détection et sondages)- La réalisation d'un constat d'huissier compris vignes riveraines et du dossier d'exécution- Le dégagement des emprises des travaux et des zones de stockage de terre par débroussaillage. Les résidus/copeaux de brouillage seront laissés sur site- Le raccordement du réseau de vidange sur le caniveau grille existant- La fourniture et la pose de canalisation PEHD PN16 ØN 100 en tranchée compris manchons et coudes électrosoudés,- La réalisation de fouilles évasées avec talus ou blindage aux droits des 2 réservoirs pour rechercher les sorties de vidange (profondeur de 3 à 6m au droit des voiles des réservoirs)- Le raccordement des canalisations sur les sorties des conduites de vidanges des 2 réservoirs,- La pose d'une vanne DN100 à volant sous regard sur le réseau de vidange du réservoir amont,- La réfection des voiries, accotement, chemin et terrains,- Les essais de pression et essai de fonctionnement avant remblaiement complet,- Les essais de compactages,- Le dossier des ouvrages exécutés

Questions / Réponses

[26/05/2025 à 08:35:36] Suite aux jours fériés, serait-il possible d'obtenir un délai supplémentaire, idéalement une semaine, afin de pouvoir remettre une offre la plus pertinente possible ?

[27/05/2025 11:12:20] Bonjour,

Veillez trouver en pièce jointe la réponse à la question posée par un candidat.

Cordialement.

[23/05/2025 à 07:09:22] Bonjour

Quel diamètre intérieur faut il prévoir pour la canalisation PEHD SDR11 PN16 au prix 200 svp ?

Sachant qu'un PEHD Ø125 extérieur fait 102.7 mm intérieur, et un PEHD Ø110 extérieur fait 90 mm intérieur.

Cordialement

[23/05/2025 17:13:11] Bonjour,

Veillez trouver en pj la réponse apportée à la question d'un candidat.

Cordialement,

[21/05/2025 à 14:38:36] Bonjour

Quel diamètre intérieur faut il prévoir pour la canalisation PEHD SDR11 PN16 au prix 200 svp ?

Cordialement

[23/05/2025 17:12:58] Bonjour,

Veillez trouver en pj la réponse apportée à la question d'un candidat.

Cordialement,

[19/05/2025 à 18:24:04] Le réservoir amont est en zone rouge.

L'excavation nécessaire au droit du réservoir amont est de plus de 2 mètres (5.95 m) afin d'atteindre la canalisation de vidange existante (selon plan projet et profil en long)

Confirmez vous svp ? au regard du règlement du PPRNGT.

[23/05/2025 17:12:45] Bonjour,

Veillez trouver en pj la réponse apportée à la question d'un candidat.

Cordialement,

Questions / Réponses

[19/05/2025 à 14:23:55] Bonjour,
Pourriez vous ajouter la quantité au prix 200 svp ?
Cordialement

[21/05/2025 09:01:19] Bonjour,

*Pour faire suite à la remarque d'un candidat, le DQE v2, qui annule et remplace le DQE initial, a été intégré au dossier de consultation. Vous le trouverez également en pj de la présente.
Pour précision, le quantitatif ajouté au prix 200 est 320 ml.*

Cordialement.

[16/05/2025 à 08:52:32] Bonjour
La zone de travaux et le réservoir sont en zone de glissement de terrain.
En avez vous tenu compte ? quelles précautions sont prévues ?
Cordialement

[19/05/2025 13:51:58] Bonjour,

Veillez trouver en pièce jointe la réponse apportée à la question d'un candidat.

Cordialement,