



REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

| | |
|--------------------------------|---|
| Collectivité : | Commune de LOISY |
| Type d'annonce : | Avis d'appel à la concurrence |
| Type de procédure : | Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros |
| Référence : | 2025-01VOIEDOUCE |
| Date de mise en ligne : | Le mardi 10 juin 2025 à 19:20:02 |
| Date de clôture : | Le lundi 07 juillet 2025 à 11:30:00 |
| Titre : | Création d'une liaison « voie douce » Loisy-Bezaumont-Dieulouard |
| Descriptif : | La consultation concerne les travaux de création d'une liaison « voie douce » Loisy Bezaumont/Dieulouard. |

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[18/06/2025 à 10:50:20] Bonjour,

Serait-il possible d'avoir les AE sous format word pour pouvoir les remplir plus facilement ?

Il est demandé de chiffrer au BPU du lot 2, une étude de sol de type G2PRO et une mission G4 de suivi : Pour établir cette G2PRO, avez-vous fait réaliser les G1 et la G2AVP qui doivent précéder la G2PRO ? Et qu'en est-il de la G3 qui doit précéder la G4 ? De plus, d'après la norme NF P 94-500, les études de type G1, G2AVP et G2PRO et G4 sont à la charge de la MOA et les études de type G3 sont à la charge de l'entrepreneur ? Que devons-nous donc vous chiffrer ?

Il est indiqué au CCTP du lot 2 que "Les parties en bois présenteront un aspect homogène et des tons naturels. Ils ne recevront aucun traitement complémentaire. Ils ne seront donc ni vernis, ni lasurés, ni peints, ni huilés, ni teintés..." Or pour que le pin soit classe 4, alors qu'il est naturellement classe 3, il doit être traité classe 4 (couleur verte ou marron) et les produits Rondino dont il est question au BPU sont des produits en pin traité classe 4.

Pouvez-vous nous confirmer que vous souhaitez du pin traité classe 4 ?

Au RC, il est question dans la liste des documents fournis au candidat, d'un dossier Loi sur l'Eau et de documents annexes que je ne trouve pas dans le DCE : pourriez-vous les ajouter SVP ?

En vous remerciant par avance pour votre retour.

Cordialement.

Questions / Réponses

[19/06/2025 15:11:02] Bonjour,

Voici notre retour en BLEU

Serait-il possible d'avoir les AE sous format word pour pouvoir les remplir plus facilement ?

NON, afin d'éviter toute modification de cette pièce.

Il est demandé de chiffrer au BPU du lot 2, une étude de sol de type G2PRO et une mission G4 de suivi : Pour établir cette G2PRO, avez-vous fait réaliser les G1 et la G2AVP qui doivent précéder la G2PRO ? Et qu'en est-il de la G3 qui doit précéder la G4 ? De plus, d'après la norme NF P 94-500, les études de type G1, G2AVP et G2PRO et G4 sont à la charge de la MOA et les études de type G3 sont à la charge de l'entrepreneur ? Que devons-nous donc vous chiffrer ?

Vous devez chiffrer les études portées au BPU uniquement.

Il est indiqué au CCTP du lot 2 que "Les parties en bois présenteront un aspect homogène et des tons naturels. Ils ne recevront aucun traitement complémentaire. Ils ne seront donc ni vernis, ni lasurés, ni peints, ni huilés, ni teintés..." Or pour que le pin soit classe 4, alors qu'il est naturellement classe 3, il doit être traité classe 4 (couleur verte ou marron) et les produits Rondino dont il est question au BPU sont des produits en pin traité classe 4.

Pouvez-vous nous confirmer que vous souhaitez du pin traité classe 4 ?

Nous vous confirmons qu'il s'agit de pin traité classe 4 qui est demandé.

Au RC, il est question dans la liste des documents fournis au candidat, d'un dossier Loi sur l'Eau et de documents annexes que je ne trouve pas dans le DCE : pourriez-vous les ajouter SVP ?

Dossier Loi sur l'eau joint.

Restant à votre disposition.

Bien cordialement