

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Collectivité :</b>          | Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise                                                                 |
| <b>Type d'annonce :</b>        | Avis d'appel à la concurrence                                                                                  |
| <b>Type de procédure :</b>     | Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros                    |
| <b>Référence :</b>             | 20256AA                                                                                                        |
| <b>Date de mise en ligne :</b> | Le mercredi 25 juin 2025 à 16:50:01                                                                            |
| <b>Date de clôture :</b>       | Le mardi 05 août 2025 à 12:00:00                                                                               |
| <b>Titre :</b>                 | Marché de Travaux de construction d'un bâtiment de mise en quarantaine des animaux                             |
| <b>Descriptif :</b>            | Marché de Travaux de construction d'un bâtiment de mise en quarantaine des animaux au Parc Argonne Découverte. |

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

#### Questions / Réponses

[ 27/06/2025 à 15:41:50 ] Pouvez-vous me communiquer la date de visite obligatoire.

Cordialement,

[ 27/06/2025 16:01:48 ] Bonjour,

*les dates de visites obligatoires sont inscrites sur le règlement de consultation.*

*Nous vous invitons à vous reporter en son article "visites".*

Cordialement,

[ 27/06/2025 à 15:11:47 ] Bonjour,

Dans le CCTP lot 3 poste 4, pourriez-vous m'indiquer l'épaisseur pour les bacs ?

Vous remerciant par avance,

Bien cordialement.

## Questions / Réponses

[ 30/06/2025 11:55:06 ] Veuillez répondre à l'offre de base avec les caractéristiques suivante : ép. 140mm R= 6,15 m2.k/w.

[ 27/06/2025 à 10:53:01 ] Bonjour,  
Pour le lot couverture, il est demandé sur le plan un panneau sandwich avec isolant 200 mm.  
Cela n'existe pas, le maxi est ép. 140 mm - R=6.15.  
Doit-on répondre avec ce panneau ?

[ 30/06/2025 11:48:07 ] Oui.  
A toutes les entreprises qui répondent au lot couverture veuillez répondre à l'offre de base avec les caractéristiques suivante pour les panneaux sandwich : ép. 140mm R= 6,15 m2.k/w

[ 27/06/2025 à 09:37:53 ] Bonjour

Pouvez vous me confirmer que la charpente bois est bien avec le lot Couverture et non le lot Bardage.  
De plus voulez vous une stabilité au feu au niveau des bois de charpente.

Merci d'avance

Cordialement

[ 27/06/2025 15:00:18 ] Bonjour,  
les éléments de charpente bois font bien partie du poste 4 du Lot couverture. Le principe est de minimiser les éléments de charpente en profitant de la structure en BA pour porter les panneaux sandwich. Les débordements de couverture nécessitent des supports bois.  
Il n'y a pas de stabilité au feu exigé pour un bâtiment en 5ème catégorie.