



REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	SM de l'eau de l'assainissement collectif de l'assainissement non-collectif des milieux aquatiques
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Appel d'offres ouvert
Référence :	2025DP16
Date de mise en ligne :	Le jeudi 17 juillet 2025 à 10:40:01
Date de clôture :	Le vendredi 19 septembre 2025 à 12:00:00
Titre :	Schéma directeur d'assainissement du système d'assainissement et du réseau pluvial associé de BRIENNE-LE-CHATEAU et BRIENNE-LA-VIEILLE
Descriptif :	L'étude concerne les ouvrages d'assainissement des communes de BRIENNE-LE-CHATEAU et de BRIENNE-LA-VIEILLE. Le système de traitement des eaux usées est situé sur la commune de BRIENNE-LE-CHATEAU.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[26/08/2025 à 09:24:34] Bonjour,
Nous avons pu constater une différence de valeur de linéaire de réseau avec les linéaires du CCTP. Afin d'avoir une idée précise pour la mise en place du chiffrage de l'arpentage du réseau, avez-vous un estimatif du nombre de regards sur les réseaux unitaire/EU et EP que cela représente ?

Cordialement,

[02/09/2025 10:05:00] La Régie du SDDEA ne dispose pas plus d'information que lors de la première consultation sur ce sujet. Pour rappel, le nombre de regards d'eaux usées/unitaires sur les deux communes est estimé à 730. Étant donné que la Régie du SDDEA ne possède pas la compétence « eaux pluviales », il est difficile d'estimer le nombre de regards d'eaux pluviales. Cependant, l'ancien diagnostic de la commune de Brienne-le-Château permet d'estimer le nombre de regards d'eaux pluviales à 290 (chiffre prenant en compte uniquement les regards EP de la commune de Brienne-le-Château). La commune de Brienne-la-Vieille ne possède aucun plan du réseau d'eaux pluviales, la Régie du SDDEA ne peut donc pas estimer le nombre de regards d'eaux pluviales.

Questions / Réponses

[22/08/2025 à 15:10:18] Bonjour,

il est demandé la réalisation d'une ITV dans une canalisation ovoïde, dans le DQE il est noté la réalisation d'une ITV sur 3 km sur la partie Eaux Usées.

Est ce que ces 3 km incluent l'ovoïde ?

Concernant l'ITV de l'ovoïde, la prestation inclue t-elle le traitement des déchets suite à l'hydrocurage ? Pourra t-on prévoir un autre mode d'inspection ?

Cordialement

[08/09/2025 14:48:59] La Régie du SDDEA ne dispose pas plus d'information que lors de la première consultation sur ce sujet. Pour rappel, le nombre de regards d'eaux usées/unitaires sur les deux communes est estimé à 730. Étant donné que la Régie du SDDEA ne possède pas la compétence « eaux pluviales », il est difficile d'estimer le nombre de regards d'eaux pluviales. Cependant, l'ancien diagnostic de la commune de Brienne-le-Château permet d'estimer le nombre de regards d'eaux pluviales à 290 (chiffre prenant en compte uniquement les regards EP de la commune de Brienne-le-Château). La commune de Brienne-la-Vieille ne possède aucun plan du réseau d'eaux pluviales, la Régie du SDDEA ne peut donc pas estimer le nombre de regards d'eaux pluviales.

[04/08/2025 à 10:31:49] Bonjour,

Avec la période des congés d'été, est-ce possible de décaler la date de remise des offres de 15 jours svp ?

Vous en remerciant par avance.

Bine cordialement

[14/08/2025 10:14:59] Malgré un planning très contraint, il a été décidé de prolonger de 15 jours la date de remise des offres. La nouvelle date de remise des offres est donc le mercredi 10 septembre 2025 à 12h

[28/07/2025 à 16:59:45] Bonjour,

Est ce que vous pouvez svp prévoir le report de 2 semaines ?

Merci par avance

bien cordialement

[14/08/2025 10:14:52] Malgré un planning très contraint, il a été décidé de prolonger de 15 jours la date de remise des offres. La nouvelle date de remise des offres est donc le mercredi 10 septembre 2025 à 12h