



REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	SM de l'eau de l'assainissement collectif de l'assainissement non-collectif des milieux aquatiques
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Appel d'offres ouvert
Référence :	2025DP11-SDA003
Date de mise en ligne :	Le vendredi 18 juillet 2025 à 11:00:02
Date de clôture :	Le vendredi 26 septembre 2025 à 12:00:00
Titre :	Réalisation du schéma directeur d'assainissement du système d'assainissement et du réseau pluvial associé de CHAOURCE
Descriptif :	L'étude concerne les ouvrages d'assainissement de la commune de Chaource.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[26/08/2025 à 09:29:54] Bonjour,

Le CCTP précise que la modélisation se fera uniquement sur le réseau pluvial et indique que le système d'assainissement est uniquement séparatif. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien le cas ?
Il est mentionné 6 points de mesure dans le CCTP. Cela concerne-t-il donc une répartition entre le réseau d'eaux usées et pluvial afin de pouvoir faire le calage nécessaire pour la modélisation ?

Cordialement,

[08/09/2025 14:49:30] Je vous confirme que la modélisation se fait bien que sur le réseau des eaux pluviales. Le système de collecte de Chaource est un séparatif (un collecteur pour les eaux usées et un collecteur pour les eaux pluviales) mais comportant trois regards « mixtes ». Pour comprendre le fonctionnement de ces trois regards, je vous invite à regarder les pages 13 à 19 de l'annexe n°4 du CCTP.

Dans le CCTP, il est prévu de mettre ces six points de mesures que sur le système de collecte d'eaux usées. Cependant, il est possible que dans son offre le prestataire propose une répartition des 6 points de mesures entre les systèmes de collecte d'eaux usées et d'eaux pluviales si c'est nécessaire.