



REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Lavaqueresse
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	02414-DCE1
Date de mise en ligne :	Le samedi 02 août 2025 à 17:30:01
Date de clôture :	Le vendredi 26 septembre 2025 à 20:00:00
Titre :	Restauration de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[08/09/2025 à 16:30:30] Bonjour,
Pouvez-vous nous dire s'il existe un règlement de consultation ou sinon quels documents vous attendez pour la réponse
Vous remerciant
Bien cordialement,

[09/09/2025 13:37:09] Bonjour,
*Il existe bien un règlement de consultation présent sur la plateforme.
A partir de la plateforme www.xmarches.fr, après avoir sélectionné l'opération de Lavaqueresse, la 1ère page web propose soit le téléchargement :*
1) du DCE
2) du règlement de consultation
3) de l'avis

[05/09/2025 à 08:50:44] les fenêtres de la salle communal sont elles a remplacées ,elles ne sont pas sur le DPGF.
ou se trouve le châssis métallique sur les plans?
quel type de socle métallique de la statue ?

Questions / Réponses

[10/09/2025 18:42:00] Bonjour,

Les réponses aux 3 interrogations sont respectivement:

- Les fenêtres de la salle communale sont remplacées, elles figurent au lot 05 Vitrail - poste 3.7.3.
- Le châssis métallique au poste 3.2.3 se trouve en façade nord de la tour de clocher.
- Le socle métallique pour la statue est de type console en fers H en acier époxy fichée dans la maçonnerie de briques pour recevoir une charge de 200 kg.