



## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

|                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collectivité :          | Commune de Saint-Étienne-lès-Remiremont                                                                                                                                                         |
| Type d'annonce :        | Avis d'appel à la concurrence                                                                                                                                                                   |
| Type de procédure :     | Procédure adaptée ouverte pour un montant compris entre 90 000 HT et 221 000 euros HT                                                                                                           |
| Référence :             | 2025E02L01AL09                                                                                                                                                                                  |
| Date de mise en ligne : | Le mardi 02 septembre 2025 à 15:20:01                                                                                                                                                           |
| Date de clôture :       | Le jeudi 02 octobre 2025 à 12:00:00                                                                                                                                                             |
| Titre :                 | EXTENSION DE LA SALLE MULTIACTIVITES                                                                                                                                                            |
| Descriptif :            | Création d'une aire de service en prolongement de la scène, création de deux sanitaires extérieurs automatiques, aménagement d'un SAS et réalisation d'un auvent par prolongement de la toiture |

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

#### Questions / Réponses

[ 22/09/2025 à 10:02:07 ] Bonjour  
Concernant le lot 7, dans le DPGF indice C, il y a 5 prises 10/16A alors que sur le plan il y en a 7, est-ce une erreur.  
D'autre part il manque dans le DPGF 2 luminaires auto 200lux, 1 convecteur et 1 coffret électrique qui apparaît sur le plan dans espace technique.  
Dans l'attente de votre retour  
Bien cordialement

[ 23/09/2025 11:32:56 ] Bonjour,  
Je vous invite à prendre connaissance des éléments ci-dessous en réponse à votre question :  
- Le nombre de prises 10/16A 2P+T à considérer est bien de 7. La DPGF est erronée. La DPGF rectifiée est mise à disposition.  
- Comme indiqué sur le plan, l'armoire électrique, le convecteur ainsi que les deux luminaires de 200W sont prévus au lot 09 Sanitaires Automatiques.  
Ces prestations ne sont pas à la charge du lot 07 Electricité.  
Par ailleurs, je vous informe qu'un DPGF rectifié est ajouté au DCE.  
Bonne réception.  
Cordialement.

## Questions / Réponses

[ 05/09/2025 à 13:33:28 ] Bonjour,

Il n'y a pas d'information pour une demande de visite obligatoire ?

Cordialement,

---

[ 09/09/2025 15:21:13 ] Bonjour,

*Je vous informe qu'une visite sur site est proposée le mardi 16 septembre 2025 à 9 heures.*

*Cette visite est possible mais elle n'est pas obligatoire.*

*Bonne réception.*

*Cordialement.*