

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Communauté d'Agglo d'Epinal
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	25CA038
Date de mise en ligne :	Le vendredi 10 octobre 2025 à 10:46:06
Date de clôture :	Le lundi 03 novembre 2025 à 12:00:00
Titre :	Travaux d'Aménagement d'une Aire de Camping-Car à GIRANCOURT
Descriptif :	Travaux de voirie, réseaux divers et d'aménagement paysager dans le cadre d'un projet de création d'une aire de camping-car de 20 emplacements sur une emprise au sol d'environ 2 500 m ² , avec mise en place d'un système d'Assainissement Non Collectif.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[22/10/2025 à 15:23:48] Bonjour,

Sauf erreur de notre part, le DQE n'apparaît pas dans le dossier ZIP version 2 du lot 1.

Merci par avance.

Meilleures salutations.

[22/10/2025 15:35:57]

Bonjour,

Le DQE vient d'y être intégré

avec toutes mes excuses,

Cordialement,

Pour le service des marchés publics

Marie-Christine Thouvenot

Questions / Réponses

[22/10/2025 à 11:44:50] Bonjour,

Pourriez-vous nous confirmer l'unité du poste 2.6 - Remblais sous allée en sable stabilisé.

Merci par avance.

Meilleures salutations

[22/10/2025 14:43:30]

Bonjour,

En effet, il y a une coquille :

- l'unité du poste 2.6 - Remblais sous allée en sable stabilisé est le M3

Nous venons de remettre en ligne le dossier zip du lot 1 avec les BPU et DQE corrigés en conséquence.

Cordialement,

Pour le service des marchés publics

Cordialement,

[20/10/2025 à 10:59:05] Bonjour,

Pour le lot 2 paysage, au DQE :

- Poste 2.4 plantation d'une haie arbustive. Quel est la taille des arbustes désirés ? Quelle distance de plantation souhaitez-vous entre les végétaux ? 0.50m, 0.80m, en alignement, en quinconce ?

- Poste 2.5 plantation d'arbres tiges. Nous avons 5 espèces (dont 2 tiges et 3 cépées) pour 14 emplacements sur plan. Afin d'avoir un chiffrage équitable, pouvez vous nous donner la répartition des végétaux souhaitée s'il vous plaît ?

- Poste 2.6 Arceau de protection. Quelle est la dimension de la borne électrique. L'arceau devra être bipode, tripode ? Avez-vous un exemple visuel ou de fournisseur à nous communiquer ?

D'avance, merci pour votre réponse.

Cordialement,

Questions / Réponses

[21/10/2025 08:48:40] Bonjour,

Nous vous transmettons ci-dessous les réponses :

- Pour les arbustes : 40/60 - distance de plantation 80cm en quinconce

- Pour les arbres : ceux-ci devront tous être en tige (20/25)

o 2 * ACER PLATANOIDES

o 3 * PRUNUS AVIUM PLENA

o 3 * ALNUS GLUTINOSA

o 3* TILIA CORDATA

o 3 * ACER FREEMANII

- Les dimensions des bornes sont indiquées Page 15 dans le cahier des charges camping-car Park (CCTP) – Les protections doivent être tripodes comme la photo ci-jointe.

Cordialement,

Pour le service des marchés publics

Marie-Christine