

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	VAND2571-2582
Date de mise en ligne :	Le mardi 14 octobre 2025 à 18:10:01
Date de clôture :	Le vendredi 14 novembre 2025 à 12:00:00
Titre :	CREATION D'UNE CANTINE SCOLAIRE ET REALISATION DE TRAVAUX DIVERS A L'ECOLE BELLEVUE A VANDOEUVRE-LES-NANCY
Descriptif :	La présente consultation a pour objet la CREATION D'UNE CANTINE SCOLAIRE ET REALISATION DE TRAVAUX DIVERS A L'ECOLE BELLEVUE A VANDOEUVRE-LES-NANCY.

Lieux d'exécution :
ECOLE MATERNELLE BELLEVUE
20 Rue BELLEVUE
54 500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Les descriptifs des prestations à effectuer sont définis aux cahiers des clauses techniques particulières. Cette cantine regroupera, les élèves de l'école maternelle Bellevue et les élèves de l'école primaire Jules Ferry, en deux services de 70 enfants totalisant 140 repas sur la pause méridienne pour le service périscolaire de la ville.

Les travaux ont également pour but de reprendre l'ensemble de l'isolation de l'enveloppe de l'école et de sa future extension ainsi que la reprise de la toiture et sa sécurisation.

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché ordinaire.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[17/10/2025 à 09:42:57] Bonjour, dans le RC vous parlez d'un cadre de mémoire. Doit-on juste respecter le plan p°13 du RC ou avez-vous un document "Cadre de mémoire" à nous transmettre ?
Vous en remerciant bien par avance
Cordialement

[17/10/2025 10:06:55] Bonjour,

*Le cadre de mémoire technique a été joint au dossier de consultation. Merci de bien vouloir le prendre en compte pour la remise de votre offre.
Pour rappel, il s'agit d'un document obligatoire à votre dossier "offre" qui doit être complété . L'analyse technique se fera à partir de ce document.*

*Restant à votre disposition.
Cordialement.*

*Service de la Commande Publique
Commune de Vandœuvre.*

[16/10/2025 à 08:32:00] Bonjour,
Pouvez-vous mettre à disposition les plans au format DWG ?
En vous remerciant par avance, bien à vous

[20/10/2025 09:58:40] Bonjour,

*Les plans PDF suffisent à la transmission d'une offre. Les plans DWG ne seront donc pas transmis à ce stade de la procédure.
Restant à disposition.
Cordialement.*

*Service de la Commande Publique
Commune de Vandœuvre.*

[15/10/2025 à 16:00:19] Bonjour
Nous n'avons pas trouvé le PGC dans le DCE. Pouvez-vous le transmettre ?

Pos.2.4 Bardage bois rapporté isole - il est décrit dans les caractéristiques de l'isolant des panneaux en fibre de bois 200mm avec un R 5.10. Après vérification nous trouvons un R = 4.95.

Pos.2.4.1 Traitement des surfaces courantes il est décrit un isolant en laine de roche 200mm avec un R = 5.10. Après vérification nous trouvons un R=5.70.

Dans le CDPGF, il n'y a pas de position pour l'isolation en fibre de bois mais uniquement la laine de roche. Est-ce un doublon ? Y a-t-il des panneaux en fibre de bois ?

Cordialement

Questions / Réponses

[20/10/2025 09:57:16] Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous les réponses à vos questions :

- Poste 2.4 - Bardage bois rapporté isolé : La maîtrise d'oeuvre indique que la conductivité thermique de l'isolant est ? : 0,039 W/m °C. Pour 200mm, cela donne bien R=5.12.

- Poste 2.4.1 - Traitement des surfaces courantes : Il est demandé un isolant en laine de bois - épaisseur 200mm.

Le PGC n'est pas joint au DCE, merci de prendre en compte les préconisations du CCTP. Il sera transmis au titulaire.

Restant à disposition.

Cordialement.

Service de la Commande Publique

Commune de Vandœuvre.