

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Collectivité :</b>          | Ardenne Metropole - Communauté d'Agglomération                                                                 |
| <b>Type d'annonce :</b>        | Avis d'appel à la concurrence                                                                                  |
| <b>Type de procédure :</b>     | Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros                    |
| <b>Référence :</b>             | 25T47A                                                                                                         |
| <b>Date de mise en ligne :</b> | Le jeudi 30 octobre 2025 à 17:10:01                                                                            |
| <b>Date de clôture :</b>       | Le mercredi 10 décembre 2025 à 12:00:00                                                                        |
| <b>Titre :</b>                 | Réhabilitation de la station de traitement des eaux usées de Lumes                                             |
| <b>Descriptif :</b>            | Remplacement du matériel électrique et automatismes plus installation d'un nouveau local technique (bungalow). |

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

| Questions / Réponses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[ 28/11/2025 à 10:35:27 ] Bonjour,<br/>Veuillez trouver ci-dessous deux questions complémentaires:</p> <p>Lot 1 : Pouvez-vous nous préciser l'autonomie souhaitée pour l'onduleur ?</p> <p>Lot 2 : Tranche optionnelle : Devons nous inclure dans notre offre le raccordement en eau (entre le compteur et bungalow) ainsi que le raccordement électrique du bungalow (entre coffret Enedis et la nouvelle armoire).</p> <p>Vous remerciant d'avance pour votre retour.</p> <p>Cordialement</p> |

## Questions / Réponses

[ 28/11/2025 15:19:02 ] Bonjour,

*Veuillez trouver les éléments de réponses transmis:*

*Lot 1 : Pouvez-vous nous préciser l'autonomie souhaitée pour l'onduleur ? 60 minutes*

*Lot 2 : Tranche optionnelle : Devons nous inclure dans notre offre le raccordement en eau (entre le compteur et bungalow) ainsi que le raccordement électrique du bungalow (entre coffret Enedis et la nouvelle armoire).  
il faut:*

*- raccordement en eau,*

*- le raccordement du Bungalow. Le Bungalow sera raccordement à partir de l'armoire TGBT principale qui sera installé dans le Bungalow. Il faut prévoir un départ dans le TGBT.*

*Attention le Coffret Enedis alimente uniquement le TGBT. et du TGBT se fera la distribution.*

*Cordialement*

[ 24/11/2025 à 15:36:55 ] Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous notre liste de questions :

1. Pourriez-vous nous confirmer que le tarif auquel vous avez souscrit correspond bien au tarif bleu ?

2. Au sujet du schéma électrique :

Le CCTP mentionne une réalisation sur See Electrical. Serait-il possible d'établir les schémas sous notre logiciel habituel E-PLAN, ou l'utilisation de See Electrical est-elle impérative ?

3. Variateurs de vitesse :

Le CCTP indique qu'un variateur est requis pour tout moteur de puissance supérieure à 5 kW. Pouvez-vous confirmer s'il convient d'en prévoir un également pour l'agitateur ?

4. Routeur :

Pouvez-vous confirmer si le routeur est fourni par le maître d'ouvrage ou s'il fait partie des fournitures à intégrer dans notre offre ?

5. Inventaire des moteurs :

Pouvez vous nous confirmer le nombre de moteurs à raccorder?

6. Document "Armoires électriques STD01" :

À partir de la page 20, le document présente des exemples types avec trois cellules et des composants minimum. Pouvez-vous confirmer s'il s'agit d'un document générique servant d'exemple, ou s'il s'applique strictement au présent projet ?

7. Dû à une forte activité commerciale et afin de vous fournir la meilleure offre possible, serait il possible d'avoir deux semaines de délai supplémentaire pour établir celle-ci ?

Vous en remerciant par avance,

cordialement.

## Questions / Réponses

[ 26/11/2025 08:56:14 ] Bonjour,

Je vous donne les éléments de réponses transmises par notre technicien.

Question N°1 : Tarif jaune

Question N°3 : Variateur uniquement pour la turbine d'aération comme spécifié lors de la visite du site (pas de variateur pour l'agitateur du silo à boues)

Question N°5 : Oui la liste est complète et exhaustive.

A noter que les 2 vis en tête de liste seront installées ultérieurement mais les câbles seront posés en attente de raccordement.

La date limite de remise des offres a été prorogée jusqu'au mardi 09 décembre avant 16h30.

Cordialement,

[ 04/11/2025 à 08:17:34 ] Bonjour,  
Quelles sont les dates de visite svp?  
Merci

A. LEVISSE

[ 04/11/2025 08:43:36 ] Bonjour

La visite sur site aura lieu le 21/11/2025 durant la matinée et le 24/11/2025 toute la journée.

Les rendez-vous sont à prendre auprès de :

Mahieu HAZARD

DCE / Centre technique assainissement

Rue de l'industrie - 08000 Charleville-Mézières

? 07 89 34 51 21

@ mathieu.hazard@ardenne-metropole.fr