

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Communauté d'Agglomération de la région de Château-Thierry
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Appel d'offres ouvert
Référence :	2025F3ST01
Date de mise en ligne :	Le dimanche 09 novembre 2025 à 18:20:02
Date de clôture :	Le lundi 12 janvier 2026 à 12:00:00
Titre :	Marché de services portant sur l'exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire et de traitement d'eau des bâtiments de la Communauté d'Agglomération Région de Château Thierry
Descriptif :	Le Pouvoir Adjudicateur a décidé de confier par le présent marché, l'exploitation des installations de chauffage, ventilation, climatisation, de production d'eau chaude sanitaire, du réseau aéraulique et de traitement des eaux des bâtiments communaux.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

Questions / Réponses

[17/12/2025 à 13:41:38] Bonjour,

- 1) Suite aux dernières réponses apportées, pouvez-vous nous transmettre la DPGF modifiée avec la nouvelle consommation de fioul du site n°24?
- 2) Pour le prix du FOD, confirmez-vous que la taxe TICPE est bien refacturée à l'euro l'euro? Si oui, pouvez-vous prévoir une colonne pour la taxe TICPE en partie P1/4 de l'annexe 3A de la DPGF?
- 3) Le site n°5 Hôtel Dieu comprend des installations importantes et particulièrement vétustes. Confirmez-vous que les équipements de production sont bien intégrés au périmètre P3 de ce marché sachant qu'il nous semble que l'une des 2 chaudières est Hors Service ?
- 4) Il est indiqué au CCTP qu'il est attendu la mise en place d'un superviseur pour la télégestion. Confirmez-vous qu'un superviseur énergétique sur l'espace clients avec les données de télécomptage et de télérelève de températures convient?
- 5) Il est attendu la mise en place de télégestion sur un certain nombre de sites. Pour certains plus petits et ne pouvant nécessiter que la mise en place de télérelève (téléalarmes et sondes IOT), confirmez-vous la demande d'une télégestion pour la liste des sites n° : 4, 6, 20, 22, 26 et 27?

[19/12/2025 15:03:10] Bonjour,

Veuillez télécharger le DCE modifié en date du 18 décembre ainsi que le fichier de questions réponses.
Cordialement,

[02/12/2025 à 15:37:59] Bonjour,

Nous confirmons notre présence pour la visite des installations du mercredi 10 décembre à 8h30.

En complément, voici nos nouvelles questions :

Question 19 : Confirmez vous le terme GRV pour la formule de révision de la biomasse. L'indice normalement utilisé dans le cadre d'une livraison de pellet est l'indice GRV (Indice des prix moyens de vente HT la tonne au marché français, prix départ base 100 en octobre 2016) ?

Question 20 : Confirmez vous la quantité annuelle de fioul de 699 hl pour le site n°24 alors que la cuve est de 10 000 litres ?

[10/12/2025 16:20:00] Bonjour,

Veuillez télécharger le CCAP mis à jour ainsi que le fichier de questions.
Cordialement,