



9 RUE GÉNÉRAL LECLERC - 88000 EPINAL  
TÉL : 03.29.69.58.72

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Commune de Epinal
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros HT
<b>Référence :</b>	25VE034
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le lundi 17 novembre 2025 à 11:56:45
<b>Date de clôture :</b>	Le vendredi 12 décembre 2025 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	RESTRUCTURATION de la CUISINE du Restaurant Scolaire Jean Macé
<b>Descriptif :</b>	la présente consultation concerne les travaux de restructuration de la cuisine du Restaurant Scolaire Jean MACE à Epinal.

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

#### Questions / Réponses

[ 09/12/2025 à 14:03:15 ] Bonjour  
Lot Electricité, pour le poste 06-2-7-d - faut-il impérativement chiffrer un luminaire led anti-vandalisme avec "vasque incassable" ?  
Merci

[ 09/12/2025 14:59:47 ]  
Bonjour,  
bien que le délai pour poser des questions soit dépassé, nous vous apportons quand même une réponse :  
- Compte tenu de l'environnement oui il est impératif de faire ce chiffrage.  
Cordialement,  
Pour le service des marchés publics  
Marie-Christine Thouvenot

[ 02/12/2025 à 09:51:10 ] LOT 09 PEINTURE  
Pourriez-vous svp transmettre un plan de la cuisine afin que nous puissions avoir les surfaces à nettoyer?

## Questions / Réponses

[ 02/12/2025 16:16:28 ]

Bonjour,

le plan de la cuisine est dans le dossier de plans.

Pour le nettoyage, s'ajoute les 25 m<sup>2</sup> de la zone de vie du chantier (a gauche sur la plan de la cuisine où il est indiqué salle à manger)

Vous souhaitant bonne réception de ces précisions,

cordialement,

Pour le service des marchés publics

Marie-Christine Thouvenot

[ 01/12/2025 à 08:47:46 ] Bonjour,

Je n'ai malheureusement pas réussi à me libérer pour la visite.

Pouvez-vous me fournir les ml de canalisation à peindre ?

On doit le nettoyage dans la zone du hall et de la salle à manger.

Pouvez-vous me fournir les m<sup>2</sup> au sol et du vitrage pour cette zone ? Nous n'avons pas le plan de celle-ci.

Merci à vous pour votre aide.

[ 02/12/2025 16:13:52 ]

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous la réponse de la MOE :

En plus de la cuisine, le nettoyage concernera uniquement la partie de salle à manger inclue dans l'installation de chantier, soit 56 m<sup>2</sup>, 3 baies vitrées 1,40 x 1,00 m et 1 porte vitrée 1,40 x 2,85 m

Les linéaires de canalisation représentent environ 10ml, étant précisé que les nouvelles canalisations seront prises depuis le vide sanitaire et encastrées dans parois

Vous souhaitant bonne réception de ces précisions,

Cordialement,

Pour le service des marchés publics

Marie-Christine Thouvenot

[ 28/11/2025 à 09:51:05 ] bonjour

pour le lot 4. Pourriez vous nous préciser s'il faut prévoir le remplacement des huisseries des portes récupérées ou si celle ci sont conservées. Auriez vous la marque de celle-ci.

Vous remerciant de votre réponse.

Cordialement

## Questions / Réponses

[ 02/12/2025 16:11:34 ]

Bonjour,

A moins que les portes proposées soient compatibles, les portes à récupérer sont à déposer et à reposer avec leur huisserie, qui a été posée en finition après carrelages

La marque de ces portes est SPENLE

Ci-joint photo montrant le modèle de portes à récupérer

Cordialement,

Pour le service des marchés publics

Marie-Christine Thouvenot

[ 24/11/2025 à 15:06:43 ] Bonjour.

Lot Electricité :

- poste 06-2-9-c, nous comptons 10 hublots au lieu de 9.

Celui du bureau n'est pas totalisé.

Cordialement

[ 28/11/2025 09:45:31 ] LOT ELECTRICITE

Bonjour,

En effet il y a bien 10 hublots.

Merci de bien vouloir prendre en compte ce nombre dans votre offre.

Cordialement,

Pour le service des marchés publics

Marie-Christine Thouvenot

[ 19/11/2025 à 14:01:11 ] Bonjour,

La visite du site est-elle obligatoire ?

Cordialement

[ 19/11/2025 16:37:57 ]

Bonjour,

la visite n'est pas obligatoire. Toutefois, comme indiqué dans le RC : "Le candidat est réputé avoir pris connaissance des contraintes du site et des sujétions y étant afférentes, avant le dépôt de son offre. Aucune réclamation ou aucun supplément de prix ne sera accepté par le maître d'ouvrage sur ce fondement."

Cordialement,

Pour le service des marchés publics

Marie-Christine Thouvenot