

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

| | |
|--------------------------------|--|
| Collectivité : | Commune de LUPCOURT |
| Type d'annonce : | Avis d'appel à la concurrence |
| Type de procédure : | Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 404 000 euros HT |
| Référence : | 2026-01 |
| Date de mise en ligne : | Le lundi 12 janvier 2026 à 11:40:02 |
| Date de clôture : | Le lundi 09 février 2026 à 12:00:00 |
| Titre : | AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DE LA TRAVERSE (RD71) |
| Descriptif : | <p>Ce marché comprend deux lots :</p> <ul style="list-style-type: none">- Lot 1 : aménagement urbain - VRD- Lot 2 : aménagements paysagers – mobilier urbain <p>Le marché est composé de deux tranches :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tranche ferme :<ul style="list-style-type: none">• secteur entrée côté Fléville-devant-Nancy• secteur entrée côté Ville-en-Vermois, dont 1 PSE• secteur traverse centre- Tranche optionnelle 1 : secteur centre-village |

REGISTRE DES QUESTIONS / REONSES REONDUES COLLEGIALEMENT

Question n° 2 Posée le 26/01/2026 à 08:50:28

Bonjour,

Question concernant le lot 2 poste lisse/main courante.

Sauf erreur de ma part je ne trouve pas de plan d'implantation spécifique à cette dernière.

Pouvez-vous en transmettre un, ou alors nous communiquer la proportion d'éléments droits et rampants svp ?

Merci d'avance,

Cordialement.

Répondu le 26/01/2026 à 11:44:12

Bonjour

Les lisses-mains courantes sont indiquées sur le plan au niveau des différents escaliers devant la mairie (en bleu).

En détail il y a environ 22.50 ml de mains courantes dont :

15.20 ml pour les parties en pente dans les escaliers

7.30 ml d'éléments droits / horizontaux sur les seuils hauts et bas des escaliers, en prolongement des marches

Cordialement

Question n° 1 Posée le 23/01/2026 à 14:44:00

Bonjour,

Question concernant le lot 2, poste bancs.

Au sein du CCTP plusieurs informations diffèrent sur les dimensions des blocs béton, des lisses en bois, de l'hauteur d'assise etc.

Pouvez-vous apporter des précisions sur ces points et définir les dimensions exactes des différentes parties svp.

Répondu le 26/01/2026 à 07:47:11

Bonjour,

Le banc monobloc doit avoir les caractéristiques suivantes (dimensions hors tout) :

- longueur totale de 250 cm,*
- largeur 58 cm environ,*
- hauteur du bloc : environ 30 cm*
- hauteur de vue du bloc (vue hors sol) : environ 20 à 24 cm (selon hauteur du système de fixation des assises bois et espacement entre bloc et madriers bois)*
- hauteur d'assise (hors sol) : environ 45 cm (y compris assises en bois).*

Assise en bois :

- composée de 5 madriers en bois massif*
- longueur 250 cm*
- section : 20 x 10 cm.*

L'ensemble des bancs sont identiques.

Voir photos d'exemples sur dans le CCTP.

Cordialement
