

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Département de Meurthe-et-Moselle
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 404 000 euros HT
Référence :	A25070058
Date de mise en ligne :	Le vendredi 06 février 2026 à 09:40:01
Date de clôture :	Le mardi 07 avril 2026 à 16:00:00
Titre :	Construction d'une halle sportive et aménagement d'une salle annexe au collège Amilcar Zannoni de Homécourt
Descriptif :	Construction d'une halle sportive et aménagement d'une salle annexe au collège Amilcar Zannoni de Homécourt 12 lots

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

Question n° 15 Posée le 13/03/2026 à 13:35:36

bonjour

La date ayant été reportée, y-at-il eu des modifications dans le dossier ??? (lot 06)

cordialement

Aucune réponse

Question n° 14 Posée le 13/03/2026 à 12:02:09

bonjour

une annonce est parue ce matin avec la date de clôture au 07/04/26, nous n'avons pas noté de changement sur la plateforme ?

pouvez-vous nous confirmer cette nouvelle date de réponse

cordialement

Répondue le 13/03/2026 à 12:44:05

Bonjour,

Nous vous confirmons que la DLRO est au 07/04/2026 à 16h00.

Cordialement

Question n° 13 Posée le 10/03/2026 à 10:42:40

Bonjour,

Je vous contact concernant le poste 02.01 Doublages isolant façades + BA18

Il concerne quel type de doublage sachant que les quantité cité dans poste 02.02 englobe la totalité des doublages de la halle sportive ?

Pour le poste 02.01 ca sera des doublages avec des BA18 comme cité dans le CCTP ou en BA13 car dans le DPGF c'est noté : Doublage isolant façades + BA13 ?

Merci d'avance

Fichier transmis : DCELOT08-INDB-PLATRERIE.pdf

Répondue le 11/03/2026 à 16:11:32

Bonjour,

Voici les réponses apportées aux questions.

Cordialement

Fichier transmis : QUESTIONS-REPONSES10-03-2026.docx

Question n° 12

Posée le 05/03/2026 à 15:42:44

Bonjour,

Serait-il possible de nous communiquer des plans en dwg, pour lot 10?

Cordialement

Répondue le 09/03/2026 à 08:53:57

Bonjour,

Voici les plans en dwg. pour le lot 10.

Cordialement

Fichier transmis : LOT10-PlansenDWG.dwg

Question n° 11

Posée le 04/03/2026 à 10:22:40

Lot 06

bonjour

poste 01.02 : la description du CCTP est Mur rideau VEC en alu sur les plans sont dessinés des murs rideaux avec capots serreurs

L'ordre des pièces indique que la priorité est au CCTP

comment devons nous chiffrer ce mur rideau

cordialement

Répondue le 09/03/2026 à 11:44:50

Bonjour,

Voici le CCTP du lot 6 mis à jour

Cordialement

Fichier transmis : CCTPLOT6-indC.pdf

Question n° 10

Posée le 02/03/2026 à 12:04:57

LOT 12 - ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Bonjour,

Dans le CCTP du lot 12, vous indiquez que les boîtiers de commande des buts de basket devront être situés dans le vestiaire professeurs.

Mais dans la réponse aux questions du 25/02/2026, vous indiquez qu'il n'est pas prévu de vestiaire dédié aux professeurs.

Merci de nous indiquer où faut-il poser les boîtiers de commande pour les buts de basket.

Cordialement

Fichier transmis : CCTPLOT12-Butsdebasket.pdf

Répondue le 02/03/2026 à 16:28:33

Bonjour,
Voici la réponse à la question du jour
Cordialement

Fichier transmis : QUESTIONS-REPONSES02-03-2026.docx

Question n° 9

Posée le 26/02/2026 à 09:22:29

Bonjour,
Pourriez vous nous transmettre le rapport SOCOTEC du 04/08/2020 concernant le terrain de basket ?
Nous ne le trouvons pas dans le DCE. Merci.

Répondue le 02/03/2026 à 16:29:07

Bonjour
Voici le rapport SOCOTEC demandé
cordialement

Fichier transmis : RapportSocotecdu04-08-2020.pdf

Question n° 8

Posée le 25/02/2026 à 11:15:52

Bonjour,

LOT N°12 - ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Faut-il chiffrer un rail manuel ou un câble pour le rideau de séparation ?

Merci de votre retour.

Cordialement

Répondue le 02/03/2026 à 11:47:53

Bonjour, voici les réponses aux questions posées
Cordialement

Fichier transmis : QUESTIONS-REPONSES25-02-2026.docx

Question n° 7

Posée le 25/02/2026 à 11:02:54

Bonjour,

Les vestiaires professeurs ne sont pas indiqués sur les plans Architecte, merci de nous indiquer où sont-ils placés ?

Merci de votre retour.

Cordialement

Répondue le 02/03/2026 à 11:47:36

Bonjour, voici les réponses aux questions posées
Cordialement

Fichier transmis : QUESTIONS-REPONSES25-02-2026.docx

Question n° 6

Posée le 25/02/2026 à 10:48:26

Bonjour,

Lot n°12 Équipements sportifs

Les équipements sportifs de tennis, volley et badminton seront utilisés pour de la compétition

ou usage scolaire ?

Merci de votre retour.

Cordialement

Répondue le 02/03/2026 à 11:47:14

Bonjour, voici les réponses aux questions posées

Cordialement

Fichier transmis : QUESTIONS-REPONSES25-02-2026.docx

Question n° 5

Posée le 17/02/2026 à 19:25:12

Bonjour

Ci après la réponse de notre éclairagiste suite au demande de prix sur le dossier :

"Salut ,

Je suis au regret de devoir décliner cette demande. Les fabricants refusent de nous transmettre les éléments nécessaires, notamment les informations tarifaires.

Au regard des éléments demandés, je préfère ne pas prendre la responsabilité de proposer des équivalences qui ne seraient pas conformes à la demande initiale.

Merci pour ta compréhension,"

Nous pouvons proposer des produits similaires ou varianté notre offre.

Bien cordialement

Question modifiée par la collectivité

Complément attendu

Répondue le 24/02/2026 à 15:14:45

Bonjour,

Nous tenons à préciser que le CCTP comporte des descriptifs de luminaire sans marque lorsque les produits sont ordinaires

Pour d'autres luminaires, nous avons mentionné les références et les marques pour imager les caractéristiques attendues, ces produits ont été sélectionnés pour leurs spécificités adaptées au projet

Il est certain que les éclairagistes (les distributeurs de luminaires) n'ont pas toutes les marques à leurs catalogues.

Et les fabricants ne vendent pas en direct aux entreprises et passent par des distributeurs, ce sont d'ailleurs eux qui assurent le SAV de terrain par la suite

Il appartient à l'entreprise de consulter d'autres éclairagistes.

Si c'est le luminaire d'éclairage de la zone de pratique qui pose un problème, il a la particularité en effet d'être IK08 (résistant aux impacts de balles) mais c'est une contrainte réglementaire

Peu de fabricants le proposent mais l'entreprise pourra proposer une équivalence.

En PJ: Transmission du planning détaillé de l'opération à l'initiative de la MOE

Cordialement

Fichier transmis : Planningdetaillé17-02-2026.pdf

Question n° 4

Posée le 17/02/2026 à 17:06:15

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre des plans de coupes du gymnase dans les 2 sens en DWG ?

Avec nos remerciements

Répondue le 24/02/2026 à 15:10:59

Bonjour, Vous trouverez en pièce jointe les plans de coupes du gymnase dans les 2 sens en DWG.
Cordialement

Fichier transmis : PlansCOUPESFACADES-dwgdu17-02-2026.zip

Question n° 3

Posée le 11/02/2026 à 09:34:58

Bonjour,

Serait-il possible de nous communiquer des plans en dwg, pour lot VRD?

Cordialement

Répondue le 12/02/2026 à 16:50:38

Bonjour,

Vous trouverez en PJ les plans en dwg du lot VRD.

Bien cordialement

Fichier transmis : PlansVRD-GO-CHARPENTEenDWG12-02-2026.zip

Question n° 2

Posée le 10/02/2026 à 15:10:37

Bonjour, Est-il possible de faire une visite du site.Cordialement

Répondue le 11/02/2026 à 14:07:11

Bonjour,

Vous trouverez une première réponse dans le fichier ci-joint.

Cordialement

Fichier transmis : QUESTIONS-REPONSES.docx

Question n° 1

Posée le 09/02/2026 à 15:47:38

Bonjour,

Concernant le lot 12 : Veuillez trouver ci-dessous une demande d'informations complémentaires.

1/ Confirmez-vous que les réservations pour les ancrages des équipements sont bien prévues chez le GO ?

2/ Confirmez-vous que la pose des ancrages/fourreaux des équipements est bien pour le lot 12 ?

3/ Sur le plan, 3 terrains de volley sont représentés. Or il est demandé 4 ensembles. Est-ce une erreur ? ou y aura-t-il un 4e terrain ?

4/ Sur le plan, 6 terrains de badminton sont représentés. Or il est demandé 7 ensembles. Est-ce une erreur ? ou y aura-t-il un 7e terrain ?

5/ Les poteaux de badminton souhaités doivent-ils être en fourreaux ou mobiles sur embases lestées (sans ancrage) ?

6/ Les 2 buts de basket principaux centraux doivent-ils être réglables en hauteur ou à hauteur de jeu fixe (3.05m) ?

7/ Les buts de basket latéraux doivent-ils être réglables en hauteur ou à hauteur de jeu fixe (3.05m) ?

8/ Quelle est la dimension souhaitée pour les panneaux de basket latéraux ? format scolaire/entrainement 1200x900mm ? ou format compétition 1800x1050mm ?

9/ Les buts de basket muraux seront fixes sur les murs ou doivent-ils être rabattables contre le mur ?

10/ Est-ce possible de mettre les plans en DWG sur la plateforme de téléchargement ?

11/ Les alimentations des treuils de basket sont-elles bien prévues dans le lot Elec ?

12/ Qui doit prévoir les câblages et raccordements entre les treuils et les commandes des buts de basket ? lot 12 ou lot Elec ?

13/ Les pièces de charpente complémentaires éventuellement nécessaire à la fixation des buts de basket en charpente sont-elles prévues dans le lot charpente ?

14/ Le rideau de séparation demandé est-il bien à tirage manuel ?

15/ Le rideau sera-t-il composé de filet uniquement sur toute sa hauteur ?

Avec nos remerciements

Répondue le 12/02/2026 à 16:49:13

Bonjour

Vous trouverez les réponses aux questions posées ci après et en PJ.

Questions 09/02 sur le lot 12 :

1/ Confirmez-vous que les réservations pour les ancrages des équipements sont bien prévues chez le GO ?

Oui nous confirmons

2/ Confirmez-vous que la pose des ancrages/fourreaux des équipements est bien pour le lot 12 ?
Fourniture des ancrages par le lot 12 et pose par le lot GO

3/ Sur le plan, 3 terrains de volley sont représentés. Or il est demandé 4 ensembles. Est-ce une erreur ? ou y aura-t-il un 4e terrain ?

Prévoir les quantités prévues au CCTP, soit 4 ensembles

4/ Sur le plan, 6 terrains de badminton sont représentés. Or il est demandé 7 ensembles.
Est-ce une erreur ? ou y aura-t-il un 7e terrain ?

Prévoir les quantités prévues au CCTP, soit 7 ensembles

5/ Les poteaux de badminton souhaités doivent-ils être en fourreaux ou mobiles sur embases lestées (sans ancrage) ?

Poteaux mobiles sur embases lestées

6/ Les 2 buts de basket principaux centraux doivent-ils être réglables en hauteur ou à hauteur de jeu fixe (3.05m) ?

Réglable en hauteur (2 hauteurs : 2,60 et 3,05m)

7/ Les buts de basket latéraux doivent-ils être réglables en hauteur ou à hauteur de jeu fixe (3.05m) ?

Hauteur fixe

8/ Quelle est la dimension souhaitée pour les panneaux de basket latéraux ? format scolaire/entraînement 1200x900mm ? ou format compétition 1800x1050mm ?
format scolaire/entraînement 1200x900mm

9/ Les buts de basket muraux seront fixes sur les murs ou doivent-ils être rabattables contre le mur ?

Fixes sur le mur

10/ Est-ce possible de mettre les plans en DWG sur la plateforme de téléchargement ?

Voir ci-joint

11/ Les alimentations des treuils de basket sont-elles bien prévues dans le lot Elec ?

Oui prévu au lot Electricité. Au droit des panneaux

12/ Qui doit prévoir les câblages et raccordements entre les treuils et les commandes des buts de basket ? lot 12 ou lot Elec ?

Conduits, commandes et câbles à charge du lot 12

13/ Les pièces de charpente complémentaires éventuellement nécessaire à la fixation des buts de basket en charpente sont-elles prévues dans le lot charpente ?

Oui prévues au lot charpente

14/ Le rideau de séparation demandé est-il bien à tirage manuel ?

Oui tirage manuel

15/ Le rideau sera-t-il composé de filet uniquement sur toute sa hauteur ?

oui filet toute hauteur

Bien cordialement

Fichier transmis : PlansDWGlot12du12-02-2026.zip
