

# REGISTRE DES QUESTIONS

## INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Collectivité :</b>          | Ardenne Metropole - Communauté d'Agglomération  |
| <b>Type d'annonce :</b>        | Avis d'appel à la concurrence   |
| <b>Type de procédure :</b>     | Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 404 000 euros HT  |
| <b>Référence :</b>             | 26T28A  |
| <b>Date de mise en ligne :</b> | Le jeudi 19 février 2026 à 14:10:10   |
| <b>Date de clôture :</b>       | Le mercredi 15 avril 2026 à 16:30:00  |
| <b>Titre :</b>                 | INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION SUR LA SALLE ARENA séparés.   |
| <b>Descriptif :</b>            | Les prestations sont réparties dans des lots définis comme suit :<br>Lot n°1 : Installation photovoltaïque<br>Lot n°2 : Serrurerie : Structure métallique |

## REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Question n° 3</b> | <p>Posée le 20/03/2026 à 11:38:27</p> <p>Bonjour,<br/>En plus de l'attestation CONSUEL obtenue suite à la visite d'un bureau de contrôle, faut-il que le bureau fournisse aussi une attestation ENR/S21 nécessaire pour l'injection sur le réseau d'une puissance supérieure à 100kVA ?<br/>Merci</p> <p>Aucune réponse</p>   |
| <b>Question n° 2</b> | <p>Posée le 17/03/2026 à 09:24:51</p> <p>Bonjour,</p> <p>Vous préconisez des VOLTEC Tarka 110 455Wc Basalte, cette référence n'existe pas. En modèle full black/backsheet noir, ils existent seulement en Tarka 120 500Wc les modules n'ont pas la même dimension. Trois possibilités s'offre à nous :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Soit, les TARKA 110 VSMP 455Wc Onyx, backsheet blanc monofaciaux</li><li>• Soit, les TARKA 110 VSBP 450Wc, Backsheet transparent bi-faciaux</li><li>• Soit, les Tarka 120 VSMP 500Wc backsheet noir - attention à la différence de taille</li></ul> <p>Vous demandez aussi un système sous ETN ou ATEC pour la façade, or à ce jour aucun système n'est sous ETN, est ce qu'une solution sans etn ou Atec serait acceptée ?</p> <p>Merci</p> <p>Aucune réponse</p> |
| <b>Question n° 1</b> | <p>Posée le 25/02/2026 à 09:30:33</p> <p>Valorisez-vous le label AEKO audité par Bureau Veritas Certification dans l'analyse des offres ?</p>   |

Répondue le 04/03/2026 à 09:17:55

Bonjour,

*Non, elle n'est pas valorisée étant-donné qu'elle n'est pas demandée dans les pièces du DCE. Merci d'avoir pris le temps de lire ce message.*

*Respectueusement,*

---