

# REGISTRE DES QUESTIONS

## INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Syndicat intercommunal scolaire "les affluents de la Mortagne"
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 404 000 euros HT
<b>Référence :</b>	SIS2026-001
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le mercredi 18 mars 2026 à 16:50:02
<b>Date de clôture :</b>	Le lundi 20 avril 2026 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	Construction d'un pôle scolaire
<b>Descriptif :</b>	Marché de travaux concernant la construction d'un groupe scolaire à Rambervillers

## REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

**Question n° 87** Posée le 13/04/2026 à 17:27:30

Bonjour,  
Lot 09

*Dans le DPGF, poste 3.6.1, il y a 25 unités de miroir et au CCTP localisation sanitaires adultes et vestiaires.*

*Il n'y a pas de localisation plus précise ?  
Sur les plans de coupe cela n'apparaît pas ?  
Pouvons-nous avoir des précisions ?*

*Cordialement*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 86** Posée le 13/04/2026 à 17:25:41

Bonjour,  
Lot 09 :

*Dans le DPGF, il est noté paragraphe 3-5 tapis entrée réversible "1m²".  
Dans le CCTP, il est noté "TAPIS ENTREE PRINCIPALE" dimension 300x400cm et localisation "maternelle et élémentaire : localisés à chaque entrée dans les SAS et hall d'entrée façade Sud et hall façade Ouest".*

*Question : Que devons nous prendre en compte ?*

*Cdt*

**Répondue le 16/04/2026 à 16:27:59**

*Il s'agit bien d'une erreur, le DPGF a été repris.*

---

**Question n° 85** Posée le 13/04/2026 à 17:19:42

Bonjour,  
Est-ce que l'on peut ajouter au DPGF une colonne "Quantités entreprises" ?  
Cdt

Aucune réponse

---

**Question n° 84** Posée le 13/04/2026 à 10:18:21

Bonjour,  
Il y a une différence de quantités entre le PDF et l'excel du lot 14 VRD.  
Chapitre 3.8 - Clôtures - Mobilier  
pour le prix 3.8.1, il y a 180 ml sur le PDF et 110 ml sur l'excel  
Pouvez vous me dire quelle est la bonne quantité.  
Merci

Répondue le 16/04/2026 à 16:24:48

Prendre en compte 180ml

---

**Question n° 83** Posée le 13/04/2026 à 10:02:21

Bonjour,  
Pour le lot 14, devons nous répondre obligatoirement aux VRD et Paysage ou pouvons nous seulement répondre aux VRD.  
Merci pour votre retour

Aucune réponse

---

**Question n° 82** Posée le 13/04/2026 à 07:01:48

Bonjour  
Pouvez vous repondre à toutes les questions?  
Merci

Aucune réponse

---

**Question n° 81** Posée le 10/04/2026 à 17:14:37

Bonjour,  
Pour le lot 03, pouvez-vous préciser s'il faut prévoir une gouttière, un chéneau ou autres éléments d'évacuations des eaux pluviales en bas de pente des préaux bac acier + verrière ? Le cas contraire, pouvez-vous confirmer que rien n'est prévu sur cette zone (Pas précisé au CCTP) et que l'eau s'écoule librement ?  
Cordialement

Répondue le 16/04/2026 à 16:23:50

la jonction entre la couverture des deux écoles et les préaux formera une noue. Il y a donc un chéneau en bas de pente dans la continuité de celui mis en oeuvre sur l'ensemble des écoles

---

**Question n° 80** Posée le 10/04/2026 à 15:45:07

Bonjour,  
Lot14 : VRD Paysage, les points ci dessous sur CDPGF Groupe scolaire n'apparaissent ni dans les CCTP ni sur plan, pourriez vous nous préciser les quantitatifs et les caractéristiques svp:

Clôtures  
PAY710 Fourniture des panneaux précultivé 1,00 u

PAY711 Pose des panneaux précultivés 1,00 fft

*Dans l'attente merci*

**Répondue le 16/04/2026 à 16:23:04**

*Pas de retour du BE paysage,  
il s'agit d'une erreur, sans en avoir la certitude.*

---

**Question n° 79** Posée le 10/04/2026 à 15:44:56

*Lot 09 Partie Carrelage - Poste 3.6.1 Miroirs  
Bonjour, d'après le CCTP, on prévoit des miroirs uniquement dans les sanitaires adultes et les sanitaires PMR puisqu'il n'y a pas de vestiaires adultes, ce qui fait 4 unités. Cependant, la DPGF indique 25 unités. Devons nous prévoir d'autres emplacements ? (On n'en voit pas sur les coupes). Merci d'avance pour le contrôle. Cordialement.*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 78** Posée le 10/04/2026 à 14:53:43

*Bonjour  
Concernant le lot 03, pouvez-vous confirmer que nous pouvons ajouter une quantité au poste 3.7 Sécurité en cours de chantier sans risquer une irrégularité lors de la remise de notre offre ? Cette prestation est décrite au CCTP sans pour autant être quantifiée dans le DPGF transmis dans le DCE.  
Nous vous remercions pour votre retour.  
Bien cordialement,*

**Répondue le 14/04/2026 à 13:44:29**

*Oui, vous pouvez modifier les quantités.*

---

**Question n° 77** Posée le 10/04/2026 à 12:07:27

*Lot 09 - Partie Sols souples - Poste 3.4.1  
Bonjour, il n'est pas fait mention de barrière anti-remontées d'humidité, alors qu'elle nous paraît nécessaire. Merci de nous indiquer comment l'intégrer à l'offre sans être pénalisés.*

**Répondue le 14/04/2026 à 13:43:40**

*Le bureau de contrôle n'a pas relevé ce point. Si vous le jugez nécessaire, merci d'indiquer le chiffrage d'une barrière anti-remontées d'humidité en annexe pour bien le distinguer du prix de base.*

---

**Question n° 76** Posée le 09/04/2026 à 15:31:08

*Bonjour,*

*Toujours concernant le 12 électricité, voici nos nouvelles questions :*

- 1) Dans le CCAP page 9, il est stipulé que "Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement" est au lot 12. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien une erreur ?*
- 2) Dans le CCTP et dans la DPGF, il demandé au chapitre 3, la dépose des installations existantes. Hors dans le chapitre 4.3, on doit uniquement la consignation, car la dépose est au lot démolition. Que doit-on prévoir ?*
- 3) Au chapitre 4.5, nous devons le coffret de sectionnement et la logette tarif jaune. Normalement ces équipements sont à la charge d'ENEDIS. Doit-on quand même les prévoir ?*
- 4) Pouvez-vous identifier sur le plan, les alimentations électriques et préciser leur fonction ?*
- 5) Pouvez-vous implanter les vidéoprojecteurs et TBI sur le plan*
- 6) Pouvez-vous intégrer sur le plan les systèmes suivants : incendie, contrôle d'accès, téléphonie, sonorisation, distribution de l'heure et alarme intrusion, baie informatique, Wifi ?*

- 7) Pouvez-vous utiliser des symboles distincts afin de différencier les prises normales, les prises à usage informatique, les postes de travail et les prises triphasées ?
- 8) Pouvons-nous obtenir le quantitatif et le détail des appareillages, étant donné qu'ils sont actuellement indiqués en PM dans la DPGF ?
- 9) Pouvez-vous non transmettre l'annexe « liste de matériel pouvant répondre au cahier des charges » (Question déjà posée le 02/04/2026) ?
- 10) Pouvez-vous planter les batteries électriques de la PSE sur le plan ?

Répondue le 15/04/2026 à 11:12:10

Réponse : Voir document joint

Fichier transmis : REPONSEQUESTION76.pdf

---

**Question n° 75** Posée le 09/04/2026 à 15:10:41

Bonjour,

Dans le lot 12 Electricité, il y a une incohérence entre la DPGF (4.9.1 vide) et le CCTP ou il y a de l'appareillage.

Merci de nous préciser quel document est juste.

Cordialement,

Aucune réponse

---

**Question n° 74** Posée le 09/04/2026 à 14:17:38

Suite à l'analyse du dossier de consultation pour le lot n°15-Photovoltaïque.  
Le descriptif prévoit l'installation de 288 modules de 450 à 500 Wc, soit une puissance totale supérieur à 100 kWc.

Compte tenu de la réglementation en vigueur pour les installations supérieures à 100 kWc (hors guichet ouvert S21), et compte tenu des clauses du CCTP indiquant que l'entrepreneur doit obtenir l'accord du gestionnaire de réseau avant la remise de sa soumission, pourriez-vous nous confirmer que :

- la Mairie a déposé une demande de raccordement auprès d'Enedis pour ce projet avant que le guichet ouvert soit figé à 100kWc ? Si oui, auriez-vous le numéro de dossier à communiquer ?

- le projet bénéficie-t-il d'un cadre de tarif d'achat sécurisé ? Si cela n'est pas le cas, nous attirons votre attention sur le fait que pour une puissance au-delà de 100kWc, le passage par un Appel d'Offres Simplifié est obligatoire.

Cette procédure est particulièrement longue et complexe, nécessitant des délais d'instruction incompatibles avec une simple demande de raccordement standard.

Répondue le 16/04/2026 à 16:19:20

Prévoir la mise en place d'une puissance en sortie onduleur de maximum 99.99 kW

---

**Question n° 73** Posée le 08/04/2026 à 15:21:44

Bonjour,

Lot 14,

Vous évoquez un carnet de détails et un carnet de plantations,

Ceux-ci sont manquants au dossier.

Pourriez vous les transmettre s'il vous plaît ?

Merci par avance

Répondue le 16/04/2026 à 16:18:25

*Vous référer au plan DCE 700*

---

**Question n° 72** Posée le 08/04/2026 à 13:08:28

*Bonjour, Lot 14.*

*Poste PAY701,*

*Il est inscrit qu'un plan est fournie par MOE,*

*Celui-ci n'apparaît pas dans les pièces téléchargées,*

*Sans celui-ci, il est difficile de saisir la différence des deux prestations que ce poste constitue en deux parties..*

*Pouvez vous le transmettre s'il vous plaît ?*

*Merci par avance*

Répondue le 16/04/2026 à 16:16:57

*les plans de paysage 700 à 704 vous donnent les informations nécessaires.*

---

**Question n° 71** Posée le 08/04/2026 à 10:43:10

*Bonjour,*

*Pouvez-vous mettre à disposition les plans au format DWG ?*

*EN vous remerciant par avance, cordialement*

Aucune réponse

---

**Question n° 70** Posée le 08/04/2026 à 07:08:04

*Bonjour,*

*Lot VRD Paysage, il manque au CDPGF les points 3.8.3 concernant les clôtures ht 1.10m et 3.8.4 concernant les pare ballons.*

*Pourriez vous préciser les quantitatifs et nous fournir le CDPGF modifié ? Ou nous indiquer si cela est normal ?*

*Merci*

Répondue le 14/04/2026 à 13:40:46

*Le terrain multisport a été retiré de la consultation, tous les reliquats sont des coquilles.*

---

**Question n° 69** Posée le 08/04/2026 à 06:04:25

*Bonjour*

*Nous avons fait la visite du site la semaine passée.*

*Le règlement de consultation précise que nous devons joindre l'attestation de visite à notre offre.*

*Pouvez vous nous préciser quand aurons nous cette attestation de visite.*

*Merci d'avance*

Aucune réponse

---

**Question n° 68** Posée le 07/04/2026 à 15:24:08

*Bonjour,*

*Serait-il possible de bénéficier des plans DWG ?*

Répondue le 16/04/2026 à 16:14:05

*les plans dwg ont été ajoutés au dossier*

---

**Question n° 67** Posée le 07/04/2026 à 14:06:04

*Bonjour,  
Vous trouverez ci-joint nos questions à propos du lot 11 CVCP.  
En vous remerciant par avance,  
Cordialement.*

Fichier transmis : RAMBERVILLERS-Questions07-04-2026.pdf

Aucune réponse

---

**Question n° 66** Posée le 06/04/2026 à 08:54:39

*Bonjour,*

*Il y a des questions qui sont restées sans réponse, afin de pouvoir remettre une offre précise, nous aurions besoin de ces réponses.*

*Cordialement.*

Aucune réponse

---

**Question n° 65** Posée le 04/04/2026 à 12:07:54

*Les travaux prévoient une polychromie suivant instructions de l'architecte.  
Pouvez-vous préciser :  
le nombre de teintes par local,  
les éventuelles limites de prestations (rechampi, formes complexes, etc.) ?  
Merci*

Répondue le 14/04/2026 à 13:38:57

*Il y aura maximum deux teintes par local sans changement, ni prestations complexes. Il peut par exemple avoir un mur d'une couleur et le reste en peinture claire.*

---

**Question n° 64** Posée le 04/04/2026 à 12:03:51

*Le CCTP PEINTURE prévoit la réalisation d'un enduit pelliculaire de surfacage d'épaisseur comprise entre 1 et 3 mm sur supports béton (page 13).  
Or, une telle épaisseur correspond davantage à des travaux de ragréage ou de reprise de planéité, habituellement à la charge du lot gros œuvre ou plâtrerie.  
Pouvez-vous préciser :  
si cet enduit de 1 à 3 mm doit être systématiquement prévu par le lot peinture, ou s'il s'agit uniquement d'un traitement ponctuel après mise en conformité préalable des supports par les lots concernés ?*

Répondue le 14/04/2026 à 13:37:43

*Il s'agit uniquement d'une préparation éventuel et ponctuel par le peintre. Nous confirmons qu'en cas de grosses irrégularité, les prestations de surfaces seront reprises par le Plâtrerie et / ou le GO qui est responsable de son support.*

---

**Question n° 63** Posée le 04/04/2026 à 12:01:45

*Bonjour*

*Dans le CCTP, il est demandé que l'ensemble des peintures bénéficie du label « Ange Bleu » ou de l'Écolabel Européen, tout en prescrivant des systèmes de peinture de type*

alkyde en phase aqueuse ainsi que des peintures minérales aux silicates.

Or, certains systèmes alkydes ou minéraux peuvent ne pas être compatibles avec ces labels environnementaux selon les fabricants.

Pouvez-vous confirmer :

si l'exigence de label « Ange Bleu » ou Écolabel Européen est impérative pour l'ensemble des systèmes,

ou si des produits équivalents à faibles émissions de COV (type A+), conformes aux DTU et aux performances attendues, peuvent être proposés ?

Merci

CDT

Répondue le 14/04/2026 à 13:35:59

Des produits équivalents à faible émissions de COV type A+ est suffisant

---

**Question n° 62** Posée le 03/04/2026 à 15:34:20

Bonjour,

Pouvez-vous nous envoyer l'acte d'engagement du lot 11 en format Word SVP?

Cordialement

Aucune réponse

---

**Question n° 61** Posée le 02/04/2026 à 12:51:34

Bonjour,

Concernant le lot 12 Electricité, pour les luminaires, il est stipulé page 22/50 : "une liste de matériel pouvant répondre au cahier des charges est intégré en annexe".

Cependant, cette annexe ne figure pas dans le DCE.

Pourriez-vous la rajouter.

Merci d'avance.

Répondue le 16/04/2026 à 16:13:13

modèle pure 3 green ou quadro / planlicht ou techniquement équivalent en salles int luminaire type tubulaire sfel en extérieur étanche sous auvent et préau

---

**Question n° 60** Posée le 02/04/2026 à 11:06:51

Bonjour,

Pouvez-vous nous faire parvenir la DPGF du lot 10 en format EXCEL car toutes les DPGF sont en format PDF.

Vous en remerciant par avance.

Aucune réponse

---

**Question n° 59** Posée le 02/04/2026 à 10:05:58

Bonjour

Concernant le lot electricité, merci de nous indiquer la quantité des luminaires de type 6 - car il y a un problème me semble t-il ? D'autre part il y a une incohérence de quantité sur les luminaires de type 2 et 3

Dans l'attente de votre réponse

Sincères salutations

Répondue le 16/04/2026 à 16:12:34

Lot électricité :  
plans et DPGF mis à jour dans les documents du marché

---

**Question n° 58** Posée le 02/04/2026 à 09:53:45

Bonjour

Nous avons posé une question en date du 19-03 et nous n'avons pas eu de réponse - D'autre part merci de nous fournir les plans en dwg au niveau électricité car le plan est trop lourd pour du pdf

Par avance merci

Fichier transmis : questiondu1903.pdf

Aucune réponse

---

**Question n° 57** Posée le 02/04/2026 à 07:55:19

Bonjour,

Le lot 8 ne figure pas dans les dpgf format excel. Merci de le transmettre svp.

Belle journée

Répondue le 02/04/2026 à 10:40:06

Bonjour,

Veillez trouver le document demandé.

Fichier transmis : DPGF-Lot08Menuiserieinterieure.xlsx

---

**Question n° 56** Posée le 01/04/2026 à 14:54:54

Bonjour,

Pouvez vous nous transmettre le DPGF du lot 2 au format excel ?

Dans le RC vous mentionnez un cadre de mémoire technique qu'on ne retrouve pas dans le DCE.

Pouvez vous également nous le fournir.

Merci d'avance pour votre retour.

Répondue le 01/04/2026 à 16:36:18

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint l'ensemble des DPGF en format excel.

Fichier transmis : DPGFEXCEL.zip

---

**Question n° 55** Posée le 01/04/2026 à 12:00:30

Bonjour,

Serait-il possible d'avoir les DPGF au format EXCEL ?

Pour ma part lot 12 et 15.

Merci

Aucune réponse

---

**Question n° 54** Posée le 01/04/2026 à 10:56:49

Bonjour,

Avez-vous les DPGF en format Excel ? Ils sont que en format PDF dans le DCE.

Bonne journée

Répondue le 01/04/2026 à 16:48:15

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint les DPGF en excel.

Fichier transmis : DPGFEXCEL.zip

---

**Question n° 53** Posée le 01/04/2026 à 08:46:19

Bonjour,

Votre Règlement de Consultation (RC), stipule la présence d'un care de mémoire technique dans le DCE, cependant nous n'avons trouvé aucun cadre de mémoire technique dans le dossier téléchargé.

Devons-nous réaliser notre mémoire technique, en prenant en compte les critères notés dans le RC, ou pouvez-vous nous transmettre le cadre de mémoire technique ?

Cordialement,

Répondue le 01/04/2026 à 16:45:09

Bonjour,

Ci-joint le cadre de mémoire technique

Fichier transmis : 2023-05RAMBERVILLERSCADREMEMOIRETECHNIQUEv01.doc

---

**Question n° 52** Posée le 31/03/2026 à 15:44:42

Bonjour,

Avez vous un plan détaillé concernant le terrain de sport ? Point 3.5.14.5

Y a t il des équipements sur le terrain de sport ?

Merci

Répondue le 14/04/2026 à 13:34:59

Le terrain multisport a été retiré de la consultation, tous les reliquats sont des coquilles.

---

**Question n° 51** Posée le 31/03/2026 à 14:46:50

Bonjour,

Est il possible de nous faire parvenir le DPGF en version excel svp ?

Bien à vous,

Aucune réponse

---

**Question n° 50** Posée le 31/03/2026 à 13:08:36

Bonjour

les pièces graphique "DCE-300 Structure bois - e?cole maternelle et DCE-301 Structure bois - e?cole maternelle" sont identiques, pourriez vous communiquer les plans structure de l'école élémentaire.

Est-il possible d'obtenir une maquette IFC ou une maquette 3d cadwork ?

Est-il possible d'obtenir les DPGF au format XLS ?

---

merci

Aucune réponse

---

**Question n° 49**

Posée le 31/03/2026 à 11:54:15

Bonjour

Lot Electricité -

**GESTION DES BSO :**

Est-ce qu'il y aura des commandes locales ? Si oui, sur chaque BSO et/ou commandes groupées ? Nombre de touches ?

Programmation radio ou filaire ?

BSO fin de course ou impulsionsnel ?

**SONORISATION :**

Nous souhaiterions avoir des compléments d'information, si possible sur l'usage (Confort + PPMS) et la configuration de la sonorisation d'ambiance/messages parlés à proposer.

Le CCTP mentionne 1 baie rack par salle -> Espace Maternelle – TP – PS (x2 ?) – MS (x2 ?) – GS (x3 ? selon plans) - Motricité – Repos

Espace élémentaire – CP (x2 ?) - CE1 (x2) - ULISS – Mixte - CE2 (x2 ?) - CM1 - CM2 – Salle d'activité – Bibliothèque - Salle des enseignants

Soit 22 salles identifiées sur plans et donc 22 baies rackées indépendantes ? 1 micro HP par salle ?

Le CCTP parle en parallèle, d'une baie rackée indépendante par salle, mais aussi d'une baie 24U placée dans le local « rangement-animation », pourriez-vous me préciser la nuance svp. Ce n'est pas très clair.

Pour les HP, quelles sont les zones pour les HP muraux et les zones pour les HP plafonniers ? Pas de précisions à ce sujet

Le DPGF ne mentionne pas de quantitatif HP et autres lignes produits concernant la sonorisation.  
Merci

Répondue le 01/04/2026 à 16:46:47

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint les réponses concernant certains lots

Fichier transmis : ReponseQuestions.pdf

---

**Question n° 48**

Posée le 31/03/2026 à 09:45:38

Bonjour

Lot 08 Menuiseries poste Signalétique : pourriez vous préciser : dimension, matière, type de signalisation, portes, direction, ce poste inclus il la signalisation de sécurité incendie?  
cordialement

Répondue le 14/04/2026 à 13:34:03

Prévoir des plaques en inox brossé avec pictogramme avec logo pour les sanitaires, les locaux techniques et ménages ainsi que des portes étiquettes interchangeable pour les salles de classes. C'est toujours difficile d'estimer le besoin à ce stade mais prévoir une trentaine d'unités.

**Question n° 47** Posée le 31/03/2026 à 09:43:39

Bonjour

Lot 08 Menuiseries poste Tableau d'affichage: quel type de panneau souhaitez vous, matière format?

Répondue le 14/04/2026 à 13:33:07

Il faut prévoir deux vitrines d'informations vitrées avec fermeture à clefs, l'une pour la maternelle, l'autre pour l'élémentaire. Prévoir une taille d'affichage de 8A4 environ

---

**Question n° 46** Posée le 30/03/2026 à 17:32:40

Bonjour

s'agissant d'une opération en construction, pouvez-vous nous préciser si cette visite est obligatoire pour les lots de finitions ?

CDT

Aucune réponse

---

**Question n° 45** Posée le 30/03/2026 à 17:20:40

Bonjour

avez vous les DPGF sous format excel?

Merci

cdt

Aucune réponse

---

**Question n° 44** Posée le 30/03/2026 à 11:58:47

Bonjour,

Lot 09 rvt de sols.

Il est notifié visite obligatoire dans le RC. Le projet est une construction neuve. Pouvez-vous confirmer cette obligation étant donné que nous sommes un lot de finitions.

Cordialement.

Aucune réponse

---

**Question n° 43** Posée le 30/03/2026 à 11:31:40

Bonjour

Pouvez vous nous mettre à disposition le "cadre du mémoire justificatif", celui ci est nommé dans le RC mais n'est pas dans le dossier;

De plus, vous serait il possible de nous mettre les CDPGF en format Excel.

Dans l'attente de votre retour,

Cordialement

Aucune réponse

---

**Question n° 42** Posée le 27/03/2026 à 12:42:37

Bonjour, lot peinture, Poste 3.2.1.1 - Peinture alkyde finition B : quels sont les locaux concernés pour cette prestation ?

Cordialement.

Répondue le 14/04/2026 à 13:31:36

Les locaux techniques.

---

**Question n° 41** Posée le 26/03/2026 à 15:27:03

---

Bonjour,  
Serait-il possible de mettre à disposition les DPGF au format Excel, afin de faciliter leur exploitation et la remise de notre offre  
Serait-il possible de transmettre la maquette numérique du projet au format .IFC, afin de faciliter la réalisation de nos métrés et l'élaboration de notre méthodologie ?  
Nous précisons que nous restons pleinement responsables des quantités retenues dans le cadre de notre offre globale et forfaitaire.  
Vous en remerciant par avance  
Cordialement

Aucune réponse

---

**Question n° 40** Posée le 26/03/2026 à 15:15:38

Bonjour

Vous serait il possible de nous transmettre les plans elec en dwg car impossible de les sortir papier avec le format pdf  
Par avance merci  
Sincères salutations

Aucune réponse

---

**Question n° 39** Posée le 26/03/2026 à 13:21:24

Bonjour, quels plans concernant la nature des plafonds devons nous prendre en compte, DCE-109 ou DCE-102 et DCE-103 ?

Cordialement.

Aucune réponse

---

**Question n° 38** Posée le 26/03/2026 à 13:10:15

Bonjour,

Quelles hauteurs sous plafonds devons nous prendre en compte, plan de faux-plafonds DCE-109 ou les plans DCE-102 et DCE-103 ?

Cordialement.

Répondue le 14/04/2026 à 13:30:29

Tenir compte des plans de faux-plafonds. Prévoir malgré tout une hauteur supérieur pour éviter les problèmes de raccord.

---

**Question n° 37** Posée le 26/03/2026 à 11:20:17

bonjour,

pourrions nous avoir le fichier Excel CDPGF lot 12

merci

Aucune réponse

---

**Question n° 36** Posée le 26/03/2026 à 11:16:36

Bonjour lot peinture,

*Peinture de sol : pourriez-vous nous indiquer les localisations ? Il n'y a pas de corrélation entre le CCTP et le plan de sols.*

*Cordialement.*

**Répondue le 14/04/2026 à 13:28:34**

*Les localisations sont celles du plan de sols.*

---

**Question n° 35** Posée le 26/03/2026 à 11:15:18

*Bonjour,*

*Pouvez-vous nous envoyer l'acte d'engagement du lot 11 en format Word SVP?*

*Cordialement*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 34** Posée le 26/03/2026 à 10:57:16

*Bonjour ,*

*Nous répondons actuellement pour cet appel d'offre pour le lot 08 Menuiserie Intérieure et nous aurions besoin d'avoir quelques information complémentaires afin de faire un chiffrage au plus juste*

*3.2.1 MI05 Porte DAS , ce sont des portes de recouplement en va et vient, donc nous supposons qu'elles vont rester ouverte. Vous demandé des fermes portes, voulez vous des fermes portes en applique avec ventouses déportées ou un bandeau ventouse avec ferme porte intégré ?*

*Pour les portes vous ne mentionnez pas la pose de joint anti pince doigts sur les portes alors que nous sommes dans une école, tout du moins pour la maternelle, est-ce normal ? Suivant l'arrêté du 31 Aout 2021 sur les locaux accueillant de jeunes enfants il est nécessaire d'en mettre , pourriez vous nous éclairer à ce sujet ?*

*3.41 tableaux d'affichage, nous n'avons aucune informations sur ce que vous désirez esthétiquement et le nombre de formats qu'ils doivent contenir , et pour le nombre c'est un peu difficile à deviner , si vous aviez une quantité ce serait très gentil*

*3.42 Signalétique : pourriez vous nous dire ce que vous désirez car nous n'avons aucunes information, (dimensions approximative , matière )*

*3.5 Mobilier , dans les généralités vous demandez des meubles soit en bois massif , soit en stratifié, suivant le choix le prix ne sera pas du tout le même il peut varier du simple au double voir plus suivant l'essence choisie .Peut-on chiffrer en bois et faire une variante en stratifié afin que vous puissiez voir pour votre budget lors de l'ouverture des plis . Lorsque vous parlez de bois massif , qu'entendez vous , des panneaux lamellés collés , des panneaux 3 plis etc...) ?  
Vous en souhaitant bonne réception*

*Cordialement*

**Répondue le 14/04/2026 à 12:05:55**

*3.2.1 MI05 Porte DAS :*

*Nous souhaitons un bandeau ventouse avec ferme porte intégré*

*Pour les portes... :*

*La maitrise d'ouvrage et le programme ne prévoit pas de joint anti-pince doigt. Celà pose*

notamment un problème acoustique et de feu.

### 3.41 tableaux d'affichage :

Il faut prévoir deux vitrines d'informations vitrées avec fermeture à clefs, l'une pour la maternelle, l'autre pour l'élémentaire. Prévoir une taille d'affichage de 8A4 environ

### 3.42 Signalétique :

Prévoir des plaques en inox brossé avec pictogramme avec logo pour les sanitaires, les locaux techniques et ménages ainsi que des portes étiquettes interchangeable pour les salles de classes. C'est toujours difficile d'estimer le besoin à ce stade mais prévoir une trentaine d'unités

### 3.5 Mobilier :

Les caisses non visibles ainsi que les structures peuvent rester en stratifié panneaux mélaminé. Le bois massif doit se trouver sur les parties visibles ( portes, habillage des joues, tablettes etc) Les variantes sont ok.

---

#### Question n° 33 Posée le 26/03/2026 à 10:26:16

Bonjour

Lot Electricité, serait-il possible d'avoir plus d'informations sur les luminaires :

- Type 5a/5b : est-il possible d'avoir plus de détails pour les luminaires souhaités pour les salles de classes. Luminaires demandés en suspendus, ou en saillie selon si classe avec ou sans faux plafonds. Luminaires avec éclairage direct/indirect souhaité? Pouvez-vous nous indiquer les salles où les luminaires seront posés en ligne continue.

- Type 7 : quantité de luminaires à prévoir

- Type 9 : le type de projecteur préconisé n'est pas compatible avec une fixation sur mât. Egalement, vous demandez un projecteur 23 330 lumens pour une pose sur mât 4m50 ; cela nous semble beaucoup pour cette hauteur. Pourriez-vous nous confirmer la hauteur des mâts? Le type de luminaire souhaité? Et si possible d'avoir un plan de localisation des 8 candélabres à prévoir.

Merci

#### Répondue le 14/04/2026 à 12:02:09

Luminaires :

Luminaire de type 5 : les lignes continues sont prévues en suspendu dans les zones avec un plafond sous rampant selon indications portées sur les plans (modèle pure 3 green ou quadro / planlicht ou techniquement équivalent)

luminaires de type 7 : 32 unités posés en extérieurs sous auvent et préau

Luminaire de type 8 : Éclairage tableau

L'éclairage du stade est supprimé (type 9 à mettre à 0 et liaison également)

il y a eu un décalage de nomenclature sur les plans, le cheminement extérieur est supprimé

Les éclairages sont tous sur détection, mise à jour du dpgf en ce sens et des appareillages

---

#### Question n° 32 Posée le 25/03/2026 à 16:01:24

Bonjour

Concernant le lot electricité, nous aurions besoin de précision concernant l'éclairage du stade,

*la référence indiquée dans le dossier en ZUMTOBEL ne semble pas correspondre au projecteur  
Merci de nous indiquer ce que nous devons faire  
Dans cette attente  
Sincères salutations*

**Répondue le 14/04/2026 à 12:01:02**

*L'éclairage du stade est supprimé (type 9 à mettre à 0 et liaison également)*

---

**Question n° 31** Posée le 25/03/2026 à 09:19:33

*Bonjour,  
Est-il possible d'avoir le DPGF en Excel s'il vous plait ?  
En vous remerciant.  
Cordialement,*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 30** Posée le 24/03/2026 à 16:23:33

*Bonjour  
sur le DPGF lot 12 électricité, pour le récapitulatif général, il manque des références et  
désignation d'articles (exemple 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.8 etc...)  
Refaites-vous un DPGF mis à jour ou je rajoute les points manquants ?  
Cordialement*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 29** Posée le 24/03/2026 à 16:00:57

*Bonjour, pourriez-vous, svp, nous transmettre les DPGF au format Excel afin de faciliter leur  
exploitation ?  
Vous remerciant par avance*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 28** Posée le 24/03/2026 à 15:42:25

*Bonjour,  
  
Pouvez-vous nous confirmer que les murs des locaux (en grés cérame selon plan DCE-110)  
seront habillés en faïence toute hauteur ?  
  
Cordialement.*

**Répondue le 14/04/2026 à 11:59:59**

*oui, nous confirmons.*

---

**Question n° 27** Posée le 24/03/2026 à 15:29:12

*Bonjour, les plinthes devront-elles être livrées finies (vernies) ? Les huisseries des portes  
stratifiées seront-elles également livrées finies ?  
  
Cordialement.*

**Répondue le 14/04/2026 à 11:59:00**

*Oui pour les deux cas. Pas de mise en peinture des boiseries dans ce projet*

---

**Question n° 26** Posée le 24/03/2026 à 15:01:59

*Bonjour*

*Lot Electricité, poste sonorisation :*

*Il est demandé que chaque salle soit indépendante dans son fonctionnement.*

*Il est évoqué une baie rackée dans chaque salle ; et ensuite on parle d'une seule armoire rack 22/24U.*

*Nous aurions donc besoin d'avoir un peu plus de précisions sur l'usage et les salles à équiper.*

*Pouvez-vous nous confirmer le nombre de baie(s) rackée(s).*

*Pourriez-vous nous confirmer qu'il s'agit des pièces suivantes à équiper :*

*MATERNELLE :*

*Salle d'exercice GS dédoublée (x2) / Salle d'exercice GS / Salle d'exercice MS (x2) / Salle d'exercice PS (x2) / Salle d'exercice TP / Salle de motricité et d'évolution*

*ELEMENTAIRE :*

*Salle d'exercice CP (x2) / Salle d'exercice CE1 (x2) / Salle de CE2 / Salle de CM1 / Salle de CM2 / Salle Mixte / Salle ULISSE / Salle des Enseignants / Activités corporelles / Bibliothèque*

*Poste défibrillateur : il est demandé un défibrillateur par bâtiment, pouvez-vous nous confirmer que 2 unités sont à chiffrer, un défibrillateur pour l'école maternelle, un pour l'école élémentaire.*

*Merci.*

**Répondue le 14/04/2026 à 11:58:07**

*Réponse générale du bureau d'études Plan 9:*

*Luminaires :*

*Luminaire de type 5 : les lignes continues sont prévues en suspendu dans les zones avec un plafond sous rampant selon indications portées sur les plans (modèle pure 3 green ou quadro / planlicht ou techniquement équivalent)*

*luminaires de type 7 : 32 unités posés en extérieurs sous auvent et préau*

*Luminaire de type 8 : Éclairage tableau*

*L'éclairage du stade est supprimé (type 9 à mettre à 0 et liaison également)*

*il y a eu un décalage de nomenclature sur les plans, le cheminement extérieur est supprimé*

*Les éclairages sont tous sur détection, mise à jour du dpgf en ce sens et des appareillages*

*Sonorisation :*

*Il y aura un système par bâtiment relié chacun sur un rac*

*Les locaux sont les suivants :*

*MATERNELLE :*

*Salle d'exercice GS dédoublée (x2) / Salle d'exercice GS / Salle d'exercice MS (x2) / Salle d'exercice PS (x2) / Salle d'exercice TP / Salle de motricité et d'évolution*

*ELEMENTAIRE :*

*Salle d'exercice CP (x2) / Salle d'exercice CE1 (x2) / Salle de CE2 / Salle de CM1 / Salle de CM2 / Salle Mixte / Salle ULISSE / Salle des Enseignants / Activités corporelles / Bibliothèque*

*Alarme incendie :*

*Il est demandé de poser une alarme de type 2b, reprenant l'ensemble de l'établissement qui est composé de 2 bâtiments (maternelle et primaire). Une alarme est installée dans un bâtiment et l'autre possède un report d'alarme.*

*Intrusion :*

*il est demandé un système par bâtiment avec des détecteurs dans toutes les zones ou il y a une ouverture donnant sur l'extérieur*

*Défibrillateur :*

*un seul défibrillateur est prévu pour l'établissement (comprenant deux bâtiments)*

*Lot CV PB :*

*Extincteur, il est prévu une sous station à eau chaude  
il faudra prévoir 12 extincteurs  
ils sont à eau pulvérisée 6l , sauf 2 à CO2 pour locaux électriques  
Photovoltaïque :  
Panneau positionnés sur le pan orienté au sud de la maternelle  
surface disponible : 6 et 4 m sur une longueur de 59 ml inclinés à 20° environ et orientés à  
sud +10° vers l'est*

---

**Question n° 25** Posée le 24/03/2026 à 13:22:13

*Bonjour,  
Pouvez-vous fournir les DPGF sous format Excel.  
Cordialement.*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 24** Posée le 24/03/2026 à 08:59:41

*Bonjour,  
  
Concernant le lot 5 des menuiseries extérieures, il est mentionné menuiseries bois, mais variante autorisée. Peut on répondre en menuiseries extérieures PVC.  
Cordialement*

**Répondue le 14/04/2026 à 11:56:02**

*Non, pas de PVC.*

---

**Question n° 23** Posée le 24/03/2026 à 08:11:06

*Bonjour,  
Lot 09 rvt de sols.  
Il est notifié visite obligatoire dans le RC. Le projet est une construction neuve. Pouvez-vous confirmer cette obligation étant donné que nous sommes un lot de finitions.  
Cordialement.*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 22** Posée le 23/03/2026 à 17:08:02

*Bonjour  
Lot Electricité, dans le CDPGF, le poste "4.9.1 Appareillages" est indiqué PM.  
Qu'en est-il :  
- Des commandes d'éclairage (on peut lire au poste 4.9.2 Détecteurs de présence et de lumière : "dans les salles de classe, un interrupteur positionné à l'entrée de chaque salle permettra la mise en service de l'éclairage et après détection d'absence, il sera mis au repos)"  
- Des prises de courants  
- Des postes de travail.  
Merci d'avance.*

**Répondue le 14/04/2026 à 11:55:04**

*Réponse générale du bureau d'études Plan 9:*

*Luminaires :  
Luminaire de type 5 : les lignes continues sont prévues en suspendu dans les zones avec un plafond sous rampant selon indications portées sur les plans (modèle pure 3 green ou quadro / planlicht ou techniquement équivalent)  
luminaires de type 7 : 32 unités posés en extérieurs sous auvent et préau*

Luminaire de type 8 : Éclairage tableau

L'éclairage du stade est supprimé (type 9 à mettre à 0 et liaison également)

il y a eu un décalage de nomenclature sur les plans, le cheminement extérieur est supprimé

Les éclairages sont tous sur détection, mise à jour du dpgf en ce sens et des appareillages

Sonorisation :

Il y aura un système par bâtiment relié chacun sur un rac

Les locaux sont les suivants :

MATERNELLE :

Salle d'exercice GS dédoublée (x2) / Salle d'exercice GS / Salle d'exercice MS (x2) / Salle

d'exercice PS (x2) / Salle d'exercice TP / Salle de motricité et d'évolution

ELEMENTAIRE :

Salle d'exercice CP (x2) / Salle d'exercice CE1 (x2) / Salle de CE2 / Salle de CM1 / Salle de CM2 /

Salle Mixte / Salle ULISSE / Salle des Enseignants / Activités corporelles / Bibliothèque

Alarme incendie :

Il est demandé de poser une alarme de type 2b, reprenant l'ensemble de l'établissement qui est composé de 2 bâtiments (maternelle et primaire). Une alarme est installée dans un bâtiment et l'autre possède un report d'alarme.

Intrusion :

il est demandé un système par bâtiment avec des détecteurs dans toutes les zones ou il y a une ouverture donnant sur l'extérieur

Défibrillateur :

un seul défibrillateur est prévu pour l'établissement (comprenant deux bâtiments)

Lot CV PB :

Extincteur, il est prévu une sous station à eau chaude

il faudra prévoir 12 extincteurs

ils sont à eau pulvérisée 6l, sauf 2 à CO2 pour locaux électriques

Photovoltaïque :

Panneau positionnés sur le pan orienté au sud de la maternelle

surface disponible : 6 et 4 m sur une longueur de 59 m inclinés à 20° environ et orientés à sud +10° vers l'est

---

**Question n° 21** Posée le 20/03/2026 à 11:51:50

Lot 07 PLATRERIE – FAUX PLAFONDS

Dans le règlement de consultation il est noté que la visite du site est obligatoire.

Etant donné qu'il s'agit d'une construction, pourriez-vous nous confirmer que nous devons obligatoire faire la visite ? Vous remerciant. Cordialement

Aucune réponse

---

**Question n° 20** Posée le 20/03/2026 à 11:12:39

Bonjour,

Pour le lot 8. Concernant les séparations de WC maternelle, les dimensions demandées sont compliqués, la longueur de 850 mm et la hauteur de 1200 mm, oblige notre fournisseur, pour la rigidité de la séparation, d'installer un potelet ce qui augmente fortement le coût.

Nous proposons des dimensions de séparation WC standard de 730\*750 ht

Cela conviendrait ?

Merci pour votre retour.

Aucune réponse

---

**Question n° 19** Posée le 20/03/2026 à 11:03:00

Le projet semble a première vue être une construction neuves. Y a t-il vraiment un intérêt,

*hormis pour le lot gros œuvre à procéder à une visite (si c'est pour uniquement voir un terrain vide ou des bâtiments qui seront entièrement démolie) ?*

Aucune réponse

---

**Question n° 18** Posée le 20/03/2026 à 11:03:00

*Bonjour*

*Concernant le lot electricité, nous avons à notre lot un défibrillateur, pourriez-vous nous indiquer le nombre exact que vous voulez car dans le DQE indiqué 1 et dans le CCTP 1 par bâtiment - Auriez-vous une référence à nous remettre  
Par avance merci  
Sincères salutations*

Répondue le 14/04/2026 à 11:53:25

*Un seul défibrillateur est prévu pour l'établissement (comprenant deux bâtiments)*

---

**Question n° 17** Posée le 20/03/2026 à 11:02:56

*Bonjour*

*Pour le lot 15 Photovoltaïque*

*Pourriez-vous nous fournir les plans car il n'y a rien dans le dossier*

*Merci*

*Cordialement*

Aucune réponse

---

**Question n° 16** Posée le 20/03/2026 à 11:01:34

*Bonjour*

*Pour le lot 12 Electricité :*

*1) Il nous faut l'annexe de la liste du matériel pouvant répondre au cahier des charges comme indiqué dans le CCTP page 22/50 nota équivalence*

*2) Il nous faut la quantité des luminaires type 7.4.10.7 du CCTP*

*3) Il y a des incohérences entre le plan et sa légende*

*4) Est que vous fournissez un plan intrusion ou on définit nous même*

*Dans l'attente*

*Cordialement*

Répondue le 16/04/2026 à 15:59:14

*Intrusion :*

*il est demandé un système par bâtiment avec des détecteurs dans toutes les zones ou il y a une ouverture donnant sur l'extérieur*

---

**Question n° 15** Posée le 20/03/2026 à 10:47:08

*Bonjour,*

*Est ce que la visite est obligatoire pour tous les lots?*

Aucune réponse

---

**Question n° 14** Posée le 20/03/2026 à 09:44:15

*Bonjour,*

*Pouvez-vous nous transmettre le plan de gros-oeuvre au format dwg.*

---

*Nous en avons besoins pour déterminer le rayon des relevés B.A courbe*

*Cordialement.*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 13** Posée le 20/03/2026 à 09:33:46

*Bonjour,*

*Pouvez-vous nous transmettre le DPGF du lot 01 au format Excel.*

*En vous remerciant.*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 12** Posée le 20/03/2026 à 08:36:04

*Bonjour*

*la visite des lieux est-elle obligatoire?*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 11** Posée le 20/03/2026 à 08:01:26

*Bonjour*

*Concernant le lot electricité, il apparaît dans le CCTP luminaire de type 7 hors il n'est pas sur les plans et il n'y a aucune quantité dans le DQE, doit-on le prendre en compte ? Si oui quelle quantité ?*

*Dans l'attente de votre réponse*

*Sincères salutations*

*Sincères salutations*

**Répondue le 14/04/2026 à 11:52:03**

*Luminaires :*

*Luminaire de type 5 : les lignes continues sont prévues en suspendu dans les zones avec un plafond sous rampant selon indications portées sur les plans (modèle pure 3 green ou quadro / planlicht ou techniquement équivalent)*

*luminaires de type 7 : 32 unités posés en extérieurs sous auvent et préau*

*Luminaire de type 8 : Éclairage tableau*

*L'éclairage du stade est supprimé (type 9 à mettre à 0 et liaison également)*

*il y a eu un décalage de nomenclature sur les plans, le cheminement extérieur est supprimé*

*Les éclairages sont tous sur détection, mise à jour du dpgf en ce sens et des appareillages*

---

**Question n° 10** Posée le 20/03/2026 à 07:51:48

*Bonjour,*

*Est-il possible d'avoir les DPGF sous format Excel ?*

*Merci d'avance.*

*Cordialement*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 9** Posée le 19/03/2026 à 15:27:51

*Bonjour,*

*Pour la visite obligatoire, il n'y a pas d'attestation dans le DCE.  
Sera-t-elle fournie lors de la visite ?*

*Merci pour votre réponse*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 8**

**Posée le 19/03/2026 à 14:54:51**

*Bonjour*

*Concernant le lot électricité dans le CCTP paragraphe ALARME INCENDIE : Classement de l'établissement R 3ème catégorie et nous avons une autre indication type R 5ème catégorie  
Que doit on prendre en compte  
Dans l'attente de votre réponse*

**Répondue le 14/04/2026 à 11:49:40**

*Il est demandé de poser une alarme de type 2b, reprenant l'ensemble de l'établissement qui est composé de 2 bâtiments (maternelle et primaire). Une alarme est installée dans un bâtiment et l'autre possède un report d'alarme.*

---

**Question n° 7**

**Posée le 19/03/2026 à 14:52:30**

*Bonjour*

*Concernant le règlement de consultation, il est indiqué une visite obligatoire si nous ne faisons pas cette visite notre offre sera déclarée irrégulière - Hors il s'agit d'un bâtiment en construction ? Il s'agit sûrement d'une erreur ?*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 6**

**Posée le 19/03/2026 à 11:44:38**

*Bonjour,*

*Pourriez vous mettre l'ensemble des DPGF sous format xls s'il vous plait ?*

*Merci par avance*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 5**

**Posée le 19/03/2026 à 10:23:34**

*Bonjour,*

*Est-il possible d'avoir les DPGF en Excel s'il vous plait ?*

*En vous remerciant par avance.*

*Cordialement,*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 4**

**Posée le 19/03/2026 à 09:14:38**

*le mémoire c'est bien un mémoire justificatif que l'entreprise doit produire ? et non un mémoire imposé ?*

**Aucune réponse**

---

**Question n° 3**

**Posée le 19/03/2026 à 09:10:01**

*pour le lot 6 peut on avoir le DPGF en excel ?*

Aucune réponse

---

**Question n° 2**

Posée le 19/03/2026 à 09:00:13

*bonjour, la visite est elle vraiment obligatoire pour le lot 7? (du fait que c'est une construction)?*

Aucune réponse

---

**Question n° 1**

Posée le 19/03/2026 à 08:33:57

*bonjour il préciser dans le RC qu'un cadre de mémoire est inclus dans les pièces mais il n'y est pas pouvez vous l'ajouter? merci*

Aucune réponse

---