

# REGISTRE DES QUESTIONS

## INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Collectivité :</b>          | Communauté d'Agglo d'Epinal   |
| <b>Type d'annonce :</b>        | Avis d'appel à la concurrence   |
| <b>Type de procédure :</b>     | Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 404 000 euros HT  |
| <b>Référence :</b>             | 26CA010   |
| <b>Date de mise en ligne :</b> | Le vendredi 03 avril 2026 à 11:55:32  |
| <b>Date de clôture :</b>       | Le mercredi 06 mai 2026 à 12:00:00  |
| <b>Titre :</b>                 | RESTAURATION SECURISATION et AMENAGEMENT de la Forteresse de Châtel/Moselle – Phase 2   |
| <b>Descriptif :</b>            | Les stipulations du présent document concernent des travaux de Maçonnerie, serrurerie charpente/couverture et électricité dans le cadre de restauration, de sécurisation et d'aménagement de la Forteresse de Châtel/Moselle – Phase 2. |

## REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

**Question n° 2** Posée le 15/04/2026 à 16:10:43

Bonjour,

Suite à votre précédente réponse indiquant que le poste 3.4 « Étalement » est à prévoir pour les besoins des travaux de maçonnerie, nous vous confirmons en avoir bien pris connaissance.

Toutefois, la zone concernée ne relevant pas de notre périmètre d'intervention, et cette prestation étant directement liée à l'exécution du lot maçonnerie, nous nous interrogeons sur la cohérence de son maintien dans notre lot (suite à un échange avec Mme Thirion). Il nous semblerait en effet plus logique que l'ensemble de la prestation d'étalement soit confié au lot maçonnerie, en charge des travaux concernés.

Merci

Répondue le 17/04/2026 à 14:00:33

Bonjour,

LOT 03 : Nous vous confirmons que le poste 3.4 "Etalements" est maintenu au marché du lot 03 tel que décrit dans le CCTP.

Cordialement,

Pour le service des marchés publics

Marie-Christine Thouvenot

**Question n° 1** Posée le 15/04/2026 à 10:52:02

Bonjour,

- Concernant le lot 03, pour le poste 3.4 "Etalements", en quoi consiste ce poste, sachant que le lot n'intervient pas dans cette zone (confirmer lors de la visite) et que des étaies sont déjà en place?

- les options (zone C) évoqué dans les postes 3.5 / 3.6 & 3.7 du CCTP, sont bien à développer dans le poste 3.11 du DPGF (qui n'apparaît pas dans le CCTP)?

Merci

Question modifiée par la collectivité

Bonjour,

Q1 - Concernant le lot 03, pour le poste 3.4 "Étaisements", en quoi consiste ce poste, sachant que le lot n'intervient pas dans cette zone (confirmer lors de la visite) et que des étaies sont déjà en place?

Q2 - les options (zone C) évoqué dans les postes 3.5 / 3.6 & 3.7 du CCTP, sont bien à développer dans le poste 3.11 du DPGF (qui n'apparaît pas dans le CCTP)?

Merci

Répondue le 15/04/2026 à 14:44:18

Bonjour,

ci-dessous les réponses aux interrogations :

R à Q1 - LOT 03 : Le poste 3.4 "Étaisements" concerne la mise en place d'étaisements provisoires au niveau de la tour du charbon pour stabiliser la structure et permettre la restauration de la maçonnerie. Les étaisements en place actuellement ne sont pas conçus correctement pour soutenir uniformément la voûte et ne permettent pas le travail du maçon. Comme décrit au CCTP, le poste comprend donc la dépose des étaisements existants, la mise en place d'étaisements pour permettre les travaux de maçonnerie, puis leur dépose et évacuation une fois la maçonnerie restaurée.

R à Q2 - LOT 03 : les options décrites aux postes 3.5, 3.6 et 3.7 du CCTP sont en effet regroupées dans un unique poste de la DPGF (3.11 "mise en place d'une couverture zinc sur l'extrémité de la dalle des terrasses de l'Hôtel Neuf, compris supports bois").

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Pour le service des marchés publics

Marie-Christine Thouvenot