

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Bar-sur-Aube
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 404 000 euros HT
Référence :	2026-02
Date de mise en ligne :	Le vendredi 10 juillet 2026 à 16:50:01
Date de clôture :	Le lundi 21 septembre 2026 à 12:00:00
Titre :	Réhabilitation thermique et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville de Bar-sur-Aube

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

Question n° 2 Posée le 29/07/2026 à 10:55:51

Bonjour,

*En cour d'étude du Lot 03 COUVERTURE et selon les plans joints, nous constatons que la pente actuelle est légèrement insuffisante pour la tuile préconisé et cela pour le cas le plus favorable c-à-d avec écran de sous-toiture et en zone protégée. De plus, il semblerai que cette pente actuelle va être encore abaissée. Nous craignons que même une dérogation du fournisseur pour valider une pente plus faible ne soit pas possible.
Quelle solution pourrions nous anticiper ?*

Répondue le 03/08/2026 à 12:16:23

*Nous sommes conscient de cette difficulté « réglementaire » liée notamment au norme DTU. Mais dans notre cas, le code du patrimoine prédomine les façades toitures étant protégées au titre des Monuments Historiques. Aussi, nous sommes conscient que les garanties en fournitures et poses ne plus valides pour la partie du terrasson.
Il convient cependant d'une en oeuvre la plus optimale possible afin de limite les phénomènes liées à l'utilisons de la tuile plate, comme par exemple la mise en place d'un pare-pluie ou encore d'augmenter au maximum le recouvrement de la tuile.*

Question n° 1 Posée le 16/07/2026 à 21:10:30

bonjour

je n arrive pas à trouver les mesures des menuiseries extérieurs pour les fenêtres , portes et volets

cordialement

Répondue le 21/07/2026 à 15:12:56

Bonjour,

Un document nommé "PC MH ETUDE MENUISERIES" a été ajouté au DCE.

