

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Bois-de-Haye
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour un montant compris entre 90 000 HT et 216 000 euros HT
Référence :	2026_A00_01
Date de mise en ligne :	Le jeudi 16 juillet 2026 à 11:30:01
Date de clôture :	Le vendredi 18 septembre 2026 à 12:00:00
Titre :	Installation et location de structure modulaire
Descriptif :	Location de structure modulaire pour accueillir 4 salles de classes pour une école élémentaire le temps de la rénovation de l'école.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

Question n° 3 Posée le 27/08/2026 à 15:23:45

Bonjour,

Voulez vous bien nous préciser vos besoins en CFA ? (Nombre de RJ45/salle de classe, accès téléphone, autres ?)

Concernant la collectes des eaux pluviales, l'écoulement des eaux se fait dans les poteaux (principe du module) or avec ce principe il est impossible de collecter l'ensemble des eaux pour les évacuées sur le parking en dehors du périmètres de la cour d'école. Etes vous d'accord que ces eaux ne soient pas collectées ?

Est-ce que les climatisations réversibles peuvent être de type mono bloc et non SPLIT ?

Vous remerciant par avance de votre retour,

Cordialement,

Répondue le 28/08/2026 à 11:25:39

Bonjour,

Nous vous demandons au minimum 3 prises informatiques (RJ45) dans chaque classe, la boxe sera dans le bungalow de la directrice pour le téléphone et la distribution des prises réseaux RJ 45 vers les classes.

Cordialement

Etienne DESALME

Question n° 2 Posée le 10/08/2026 à 09:10:16

Bonjour, Vous demandez des rideaux sur les menuiseries extérieures, si nos menuiseries sont équipées de volets roulants, devons-nous tout de même cet équipement? Cordialement

Répondue le 10/08/2026 à 11:11:26

Bonjour,

Si les menuiseries sont équipées de volet roulant, vous n'êtes pas obligé de mettre des rideaux

Cordialement

Etienne DESALME

Question n° 1

Posée le 05/08/2026 à 14:20:26

Bonjour, Le descriptif du bloc sanitaire dans le CCTP ne correspond pas au plan, pouvez préciser votre besoin? Le sanitaire PMR peut être utilisé par les enseignants pouvons ne prévoir que celui PMR? Quand entendez vous par équipements et mobiliers intérieurs pour les WC? Distributeur de papier, Essuis main? Pouvez vous éclaircir ce point? Souhaitez vous des radiateurs ou une climatisation réversible? Cordialement

Répondue le 07/08/2026 à 11:14:23

Bonjour,

Dans la description, nous avons pris en compte le minimum requis, mais il est vital de se rapprocher autant que possible du plan de masse fourni par l'architecte.

Un seul sanitaire PMR pour l'ensemble du projet.

Dans le mobilier, on trouve également les essuie-mains, le distributeur de papier, la glace et le lavabo avec distributeur de savon.

Le chauffage sera équipé de radiateurs électrique et d'une climatisation réversible dans les salles de classes, les radiateurs sont en secours en cas de panne de la climatisation.

Cordialement

Etienne DESALME
