

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	SI Enseignement élémentaire et Préélémentaire secteur de Colombey-les-Belles en Mairie
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 404 000 euros HT
Référence :	v2-2026-SIEEP
Date de mise en ligne :	Le vendredi 02 octobre 2026 à 16:30:01
Date de clôture :	Le vendredi 30 octobre 2026 à 12:00:00
Titre :	Construction modulaire d'une cantine scolaire
Descriptif :	Suite à déclaration sans suite.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

Question n° 6 Posée le 12/10/2026 à 14:36:54

Bonjour,
merci de préciser le type de toiture attendu car les plans architecte parlent de toit plat panneaux métalliques et le CCTP (p41) de toiture constituée par une étanchéité type "epdm".
S'agit il bien d'une toiture sèche, revêtement EPDM ?

Répondue le 14/10/2026 à 11:00:00

Bonjour,
merci de préciser le type de toiture attendu car les plans architecte parlent de toit plat panneaux métalliques et le CCTP (p41) de toiture constituée par une étanchéité type "epdm".
S'agit il bien d'une toiture sèche, revêtement EPDM ?
La mention de toiture plate en panneaux métallique a été retiré des plans - merci de bien respecter la description au CCTP = finition EPDM.

Question n° 5 Posée le 08/10/2026 à 16:36:35

Pourriez-vous nous transmettre les plans au format DWG ?

Par ailleurs, pourriez-vous nous confirmer si la visite du site est obligatoire ou facultative dans le cadre de cette consultation ?

Dans l'attente de votre retour, nous vous remercions par avance

Répondue le 14/10/2026 à 10:51:13

Bonjour,

Je vous prie de trouver la réponse de l'agence d'architecture A²BC :

Pourriez-vous nous transmettre les plans au format DWG ? (* pour info les plans dwg sont déjà dans le dossier de consultation, avec les plans pdf archi... Nous remettons une version 03 à jour avec plans pdf et dwg...)

Par ailleurs, pourriez-vous nous confirmer si la visite du site est obligatoire ou facultative dans le

cadre de cette consultation ? (Visite non obligatoire

- page 06 du cctp du lot 02 corrigé - mais reconnaissance du site fortement conseillé pour faire son offre...)

Question n° 4

Posée le 06/10/2026 à 15:40:21

Bonjour, Dans le CCTP du lot 2, il est indiqué que « l'entreprise devra justifier d'une visite sur site avant de déposer son offre ». Cependant, cette visite est sans objet dans le règlement de consultation. Pourriez-vous nous préciser de quelle manière cette visite doit être justifiée dans ce cas ? Est-il possible, par exemple, de fournir des photographies du site en remplacement d'une attestation de visite ?

Répondue le 14/10/2026 à 10:58:22

Bonjour,

Il est rappelé que le Règlement de la Consultation (RC) prévaut sur les autres pièces de la consultation pour les modalités de remise et de présentation des offres.

En l'espèce, le Règlement de la Consultation ne prévoit aucune visite obligatoire du site dans le cadre de la présente consultation.

Par conséquent, aucune visite du site n'est imposée aux candidats et l'absence de visite ne saurait constituer un motif de rejet de l'offre.

Toutefois, compte tenu de la nature du projet et afin de permettre aux candidats qui le souhaitent de mieux appréhender le contexte existant, notamment le contexte urbain, l'environnement immédiat et les contraintes d'implantation, il leur est possible de se rendre sur site.

Question n° 3

Posée le 06/10/2026 à 08:45:59

Bonjour,

Pour le lot 6,

Concernant la porte du réfectoire, doit-on prévoir une porte deux vantaux de 93 ou une porte tierce d'une largeur de 1.60m ?

Pour les fenêtres de l'office, faut-il prévoir une ouverture oscillo-battant (CCTP) ou à soufflet comme sur les plans avec volet roulant électrique ?

Merci d'avance.

Cordialement

Répondue le 14/10/2026 à 10:53:47

Bonjour,

Pour le lot 6,

Concernant la porte du réfectoire, doit-on prévoir une porte deux vantaux de 93 ou une porte tierce

d'une largeur de 1.60m ?

(Comme sur le plan, l'ensemble d'entrée sera tiercée, 1.60m de large comprenant un vantaal Principal de passage de 90cm mini de large!)

Pour les fenêtres de l'office, faut-il prévoir une ouverture oscillo-battant (CCTP) ou à soufflet

comme
sur les plans avec volet roulant électrique ?
(Comme sur le plan, les 2 fenêtres de l'office seront en
ouverture de type soufflet, le CCTP / CDPGF du lot 02 sont mis en concordance).

Merci d'avance.
Cordialement

Question n° 2

Posée le 05/10/2026 à 17:23:00

Bonjour,

Pour le lot 6,
Pouvez-vous préciser l'emplacement des 2 déversoirs ?
Dans la DPGF, au niveau menuiserie il apparaît des brise soleil motorisé (grisé). Doit-on les
prévoir ?
Doit-on toujours prévoir les placards dans le réfectoire (non décrit au CCTP ni DPGF mais
présent sur les vues en plan) ?

Répondue le 14/10/2026 à 10:55:00

Bonjour,

Pour le lot 6,
Pouvez-vous préciser l'emplacement des 2 déversoirs ?
Attention (Comme le CCTP l'indique, les 2 siphons de sols seront implantés dans l'espace office,
l'implantation est dessinée dans les plans
mise à jour)
Dans la DPGF, au niveau menuiserie il apparaît des brise soleil motorisé (grisé). Doit-on les
prévoir ?
(Non, les brises soleils ont été retirés du marché, le CDPGF a été mis à jour en
fonction). Attention :
certains châssis seront à équiper de Volets roulants à la place !

Doit-on toujours prévoir les placards dans le réfectoire (non décrit au CCTP ni DPGF mais
présent sur
les vues en plan) ?
Les placards de rangement sont hors marché en effet, à la charge du MO,
non prévu au présent CCTP

Question n° 1

Posée le 05/10/2026 à 15:40:36

Bonjour,

Pour le lot 2 :

Concernant l'électricité, sur le plan fourni, vous nous demandez de prévoir un éclairage de
type G sur le parvis. Or il n'existe plus d'auvent sur cette relance. Devons-nous le prévoir à la
place du luminaire type F de la porte double du réfectoire ?
Il était aussi prévu 2 unités intérieures de climatisation dans l'office. Il n'y en a plus
qu'une. Doit-on partir sur cette solution ?
Faut-il prévoir un sanitaire pour les maternelles ?

Merci d'avance.

Cordialement

Répondue le 14/10/2026 à 10:32:01

Bonjour ,

Vous trouverez la réponse du BET Fluid Concept :

Transmise le 05 octobre 2026 à 15:40:36

Bonjour,

Pour le lot 2 :

Concernant l'électricité, sur le plan fourni, vous nous demandez de prévoir un éclairage de type G sur le parvis. Or il n'existe plus d'auvent sur cette relance. Devons-nous le prévoir à la place du luminaire type F de la porte double du réfectoire ?

Oui nous pouvons mettre le type G à la place du type F sur la double porte du réfectoire

Il était aussi prévu 2 unités intérieures de climatisation dans l'office. Il n'y en a plus qu'une.

Doit-on partir sur cette solution ?

Oui, une unité sera installée dans l'office.

Faut-il prévoir un sanitaire pour les maternelles ?

Non, car lors d'une réunion, il nous avait été demandé de le supprimer.

Merci d'avance.

Cordialement
